

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 3

Номер прибора: 801464

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	55,27	43,14	12,13	75,116	76,617	-1,501	0,910	0,928
23.03.2025 23	24,00	55,78	43,43	12,35	75,097	76,609	-1,512	0,927	0,946
24.03.2025 23	24,00	53,32	42,07	11,25	74,890	76,650	-1,760	0,841	0,862
25.03.2025 23	24,00	51,44	41,01	10,43	74,958	76,484	-1,526	0,781	0,797
26.03.2025 23	24,00	52,20	41,75	10,45	75,129	76,660	-1,531	0,785	0,801
27.03.2025 23	24,00	53,92	43,03	10,89	74,967	76,621	-1,654	0,816	0,834
28.03.2025 23	24,00	51,54	41,65	9,89	63,990	65,356	-1,366	0,641	0,654
29.03.2025 23	24,00	30,49	41,56	-11,07	7,269	7,538	-0,269	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	29,73	40,04	-10,31	6,872	7,046	-0,174	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	45,77	37,74	8,03	48,899	49,658	-0,759	0,423	0,431
01.04.2025 23	24,00	52,44	41,83	10,61	73,343	74,674	-1,331	0,778	0,792
02.04.2025 23	24,00	49,08	40,96	8,12	31,334	31,942	-0,608	0,287	0,292
03.04.2025 23	24,00	48,22	38,96	9,26	73,668	74,851	-1,183	0,683	0,695
04.04.2025 23	24,00	51,66	41,96	9,70	45,618	46,409	-0,791	0,464	0,472
05.04.2025 23	24,00	42,88	37,41	5,47	22,099	22,250	-0,151	0,177	0,178
06.04.2025 23	24,00	49,57	39,61	9,96	72,749	74,045	-1,296	0,724	0,737
07.04.2025 23	24,00	49,94	40,23	9,71	73,132	74,324	-1,192	0,709	0,721
08.04.2025 23	24,00	50,73	40,54	10,19	73,500	74,712	-1,212	0,748	0,760
09.04.2025 23	24,00	51,19	40,60	10,59	73,584	74,810	-1,226	0,778	0,791
10.04.2025 23	24,00	50,63	40,22	10,41	73,801	75,019	-1,218	0,768	0,780
11.04.2025 23	24,00	50,54	40,09	10,45	73,803	75,024	-1,221	0,770	0,783
12.04.2025 23	24,00	50,58	40,00	10,58	73,901	75,125	-1,224	0,781	0,793
13.04.2025 23	24,00	49,88	39,52	10,36	74,024	75,238	-1,214	0,766	0,779
14.04.2025 23	24,00	52,60	41,25	11,35	74,127	75,485	-1,358	0,840	0,855
15.04.2025 23	24,00	50,93	40,71	10,22	33,969	34,721	-0,752	0,360	0,367
16.04.2025 23	24,00	21,10	22,91	-1,81	8,086	8,082	0,004	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,16	21,33	-1,17	8,187	8,085	0,102	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,13	21,32	-1,19	9,784	9,682	0,102	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,13	38,75	7,39	55,211	56,204	-0,994	0,563	0,573
Итого	672,00				1545,896	1573,717	-27,821	15,758	16,049

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	93070,020	93121,633	637,979	639,226
20.04.2025	94615,916	94695,350	653,737	655,275

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru