

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 5

Номер прибора: 10333016

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,86	47,43	8,42	114,882	109,900	4,982	0,60	0,55	0,968	0,926
23.03.2025 23	24,00	56,28	47,71	8,58	114,952	109,887	5,066	0,60	0,55	0,986	0,943
24.03.2025 23	24,00	54,10	46,17	7,93	114,981	109,962	5,019	0,60	0,55	0,912	0,872
25.03.2025 23	24,00	51,81	44,52	7,29	115,010	110,043	4,968	0,60	0,55	0,839	0,802
26.03.2025 23	24,00	52,57	45,23	7,34	115,264	110,206	5,058	0,60	0,55	0,846	0,809
27.03.2025 23	24,00	54,61	46,80	7,82	115,049	110,031	5,018	0,60	0,55	0,900	0,860
28.03.2025 23	24,00	52,70	44,59	8,11	107,984	103,279	4,705	0,60	0,55	0,756	0,728
29.03.2025 23	24,00	55,10	27,97	27,13	0,099	9,276	-9,178	0,60	0,55	0,003	0,253
30.03.2025 23	24,00	52,05	26,61	25,44	0,000	8,482	-8,482	0,60	0,55	0,000	0,216
31.03.2025 23	24,00	50,90	34,62	16,28	62,788	64,265	-1,477	0,60	0,55	0,372	0,486
01.04.2025 23	24,00	52,80	45,58	7,22	114,067	108,205	5,862	0,60	0,55	0,824	0,781
02.04.2025 23	24,00	53,25	36,17	17,08	50,569	52,951	-2,382	0,60	0,55	0,368	0,466
03.04.2025 23	24,00	47,78	40,76	7,01	107,879	101,732	6,147	0,60	0,55	0,669	0,632
04.04.2025 23	24,00	53,60	40,48	13,12	77,206	76,205	1,001	0,60	0,55	0,575	0,617
05.04.2025 23	24,00	51,99	27,99	24,00	17,428	24,572	-7,144	0,60	0,55	0,123	0,332
06.04.2025 23	24,00	49,97	43,23	6,73	113,826	108,713	5,113	0,60	0,55	0,767	0,732
07.04.2025 23	24,00	50,44	43,75	6,69	114,294	108,788	5,506	0,60	0,55	0,765	0,728
08.04.2025 23	24,00	50,97	44,05	6,92	114,265	108,875	5,389	0,60	0,55	0,791	0,753
09.04.2025 23	24,00	51,64	44,30	7,33	114,329	109,164	5,165	0,60	0,55	0,839	0,801
10.04.2025 23	24,00	51,14	43,90	7,24	114,552	109,180	5,371	0,60	0,55	0,829	0,791
11.04.2025 23	24,00	50,91	43,67	7,24	114,565	109,194	5,372	0,60	0,55	0,829	0,791
12.04.2025 23	24,00	51,14	43,76	7,38	114,651	109,288	5,363	0,60	0,55	0,846	0,806
13.04.2025 23	24,00	50,35	43,16	7,18	114,796	109,212	5,584	0,60	0,55	0,825	0,785
14.04.2025 23	24,00	52,76	44,90	7,86	114,860	109,132	5,728	0,60	0,55	0,902	0,857
15.04.2025 23	24,00	42,69	38,59	4,10	55,843	54,188	1,655	0,60	0,55	0,468	0,443
16.04.2025 23	24,00	22,04	23,62	-1,57	0,000	5,892	-5,892	0,60	0,55	0,000	-0,009
17.04.2025 23	24,00	20,70	21,43	-0,73	0,000	6,495	-6,495	0,60	0,55	0,000	-0,005
18.04.2025 23	24,00	21,75	26,96	-5,21	0,100	3,293	-3,193	0,60	0,55	-0,004	-0,013
Среднее	24,00	48,64	39,57	9,07	82,651	80,729	1,923	0,60	0,55	0,607	0,614
Итого					2314,239	2260,408	53,831			16,996	17,184

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	95934,195	95698,112	513,544	512,941
20.04.2025	98248,434	97958,519	530,540	530,125

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru