

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 8

Номер прибора: 00095350

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	56,89	46,61	10,28	102,310	102,310	0,000	0,49	0,44	1,051	1,052
23.03.2025 23	24,00	0,00	57,42	46,98	10,44	102,580	102,580	0,000	0,49	0,44	1,069	1,071
24.03.2025 23	24,00	0,00	54,29	45,10	9,19	105,410	105,410	0,000	0,49	0,44	0,968	0,969
25.03.2025 23	24,00	0,00	52,32	44,24	8,08	111,740	111,740	0,000	0,49	0,44	0,902	0,903
26.03.2025 23	24,00	0,00	53,11	45,05	8,06	110,550	110,550	0,000	0,49	0,44	0,889	0,891
27.03.2025 23	24,00	0,00	55,07	46,72	8,35	111,280	111,280	0,000	0,49	0,44	0,927	0,929
28.03.2025 23	24,00	0,00	53,30	45,33	7,97	100,050	100,050	0,000	0,49	0,44	0,798	0,797
29.03.2025 23	24,00	0,00	27,29	24,89	2,40	0,600	0,550	0,050	0,49	0,44	0,002	0,001
30.03.2025 23	24,00	0,00	18,23	18,20	0,03	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	0,00	46,49	39,28	7,21	61,040	61,040	0,000	0,49	0,44	0,440	0,440
01.04.2025 23	24,00	0,00	53,46	45,42	8,04	109,820	109,820	0,000	0,49	0,44	0,884	0,883
02.04.2025 23	24,00	0,00	51,24	43,29	7,95	41,040	41,040	0,000	0,49	0,44	0,326	0,326
03.04.2025 23	24,00	0,00	49,42	42,21	7,21	110,110	110,110	0,000	0,49	0,44	0,791	0,794
04.04.2025 23	24,00	0,00	53,67	45,47	8,20	106,590	106,590	0,000	0,49	0,44	0,875	0,874
05.04.2025 23	24,00	0,00	54,81	46,24	8,57	106,790	106,790	0,000	0,49	0,44	0,916	0,915
06.04.2025 23	24,00	0,00	53,90	45,49	8,41	106,720	106,720	0,000	0,49	0,44	0,898	0,898
07.04.2025 23	24,00	0,00	54,51	46,38	8,13	108,480	108,480	0,000	0,49	0,44	0,880	0,882
08.04.2025 23	24,00	0,00	54,93	46,12	8,81	105,220	105,220	0,000	0,49	0,44	0,928	0,927
09.04.2025 23	24,00	0,00	55,37	46,20	9,17	104,710	104,710	0,000	0,49	0,44	0,962	0,960
10.04.2025 23	24,00	0,00	54,86	45,53	9,33	105,800	105,800	0,000	0,49	0,44	0,987	0,987
11.04.2025 23	24,00	0,00	54,62	45,22	9,40	104,610	104,610	0,000	0,49	0,44	0,981	0,983
12.04.2025 23	24,00	0,00	54,59	44,96	9,63	102,490	102,490	0,000	0,49	0,44	0,988	0,987
13.04.2025 23	24,00	0,00	53,83	44,45	9,38	102,410	102,410	0,000	0,49	0,44	0,961	0,961
14.04.2025 23	24,00	0,00	53,09	44,20	8,89	105,740	105,740	0,000	0,49	0,44	0,941	0,940
15.04.2025 23	24,00	0,00	55,06	45,45	9,61	42,750	42,770	-0,020	0,49	0,44	0,411	0,411
16.04.2025 23	24,00	0,00	17,23	17,31	-0,08	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	16,56	16,12	0,44	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	48,72	41,20	7,52	84,031	84,030	0,001	0,49	0,44	0,732	0,733
Итого	648,00	0,00				2268,840	2268,810	0,030			19,775	19,781

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	29135,420	29240,900	277,587	8040,00	0,00
20.04.2025	31404,260	31509,710	297,362	8688,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru