

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 18

Номер прибора: 1801820

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,38	42,17	13,21	80,335	80,613	-0,278	0,562	0,543	1,060	1,065
23.03.2025 23	24,00	55,89	42,47	13,42	80,314	80,604	-0,290	0,561	0,542	1,076	1,082
24.03.2025 23	24,00	53,44	41,06	12,38	80,311	80,449	-0,138	0,545	0,526	0,992	0,996
25.03.2025 23	24,00	51,56	40,05	11,51	80,186	80,383	-0,197	0,534	0,515	0,921	0,925
26.03.2025 23	24,00	52,30	40,71	11,59	80,256	80,460	-0,204	0,534	0,515	0,928	0,933
27.03.2025 23	24,00	54,02	41,96	12,06	80,091	80,222	-0,131	0,533	0,514	0,964	0,967
28.03.2025 23	24,00	49,69	40,90	8,79	69,023	69,151	-0,128	0,530	0,514	0,751	0,608
29.03.2025 23	24,00	26,86	36,36	-9,50	8,240	8,612	-0,372	0,509	0,512	-0,078	-0,082
30.03.2025 23	24,00	25,74	34,76	-9,02	8,109	8,220	-0,111	0,503	0,506	-0,073	-0,074
31.03.2025 23	24,00	38,69	36,52	2,17	56,403	56,465	-0,062	0,525	0,514	0,468	0,123
01.04.2025 23	24,00	52,55	41,34	11,21	83,702	83,615	0,087	0,540	0,522	0,936	0,937
02.04.2025 23	24,00	37,28	37,98	-0,70	36,581	36,685	-0,104	0,517	0,512	0,307	-0,026
03.04.2025 23	24,00	48,34	38,28	10,06	82,859	82,516	0,343	0,545	0,527	0,831	0,830
04.04.2025 23	24,00	43,05	39,25	3,80	51,776	51,845	-0,069	0,520	0,510	0,528	0,197
05.04.2025 23	24,00	29,26	33,94	-4,68	26,304	26,541	-0,237	0,507	0,506	0,165	-0,124
06.04.2025 23	24,00	49,64	39,32	10,32	85,099	84,971	0,128	0,530	0,512	0,877	0,877
07.04.2025 23	24,00	50,06	39,94	10,12	84,984	85,148	-0,164	0,529	0,511	0,858	0,862
08.04.2025 23	24,00	50,86	40,10	10,76	84,854	84,747	0,107	0,530	0,512	0,911	0,912
09.04.2025 23	24,00	51,29	40,05	11,24	84,442	84,550	-0,108	0,529	0,511	0,947	0,950
10.04.2025 23	24,00	50,76	39,62	11,14	84,463	84,365	0,098	0,529	0,512	0,939	0,940
11.04.2025 23	24,00	50,66	39,49	11,17	83,973	84,072	-0,099	0,529	0,512	0,937	0,939
12.04.2025 23	24,00	50,61	39,29	11,32	83,875	83,879	-0,004	0,530	0,512	0,948	0,950
13.04.2025 23	24,00	49,97	38,89	11,08	83,802	83,793	0,009	0,530	0,512	0,927	0,928
14.04.2025 23	24,00	52,68	40,53	12,15	83,498	83,641	-0,143	0,533	0,515	1,013	1,016
15.04.2025 23	24,00	38,04	34,59	3,45	36,411	36,397	0,014	0,385	0,350	0,409	0,126
16.04.2025 23	24,00	22,83	20,79	2,04	0,000	0,000	0,000	0,142	0,098	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	22,04	20,50	1,54	0,000	0,000	0,000	0,160	0,100	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	22,05	20,60	1,45	0,000	0,000	0,000	0,157	0,099	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,13	37,20	6,93	60,710	60,784	-0,073	0,485	0,466	0,662	0,602
Итого	672,00				1699,891	1701,944	-2,053			18,542	16,856

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
21.03.2025 23	32106,399	31996,616	399,862
18.04.2025 23	33806,290	33698,560	418,405

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Метка времени:

19.04.2025 9:45

Страница 1 из 1