

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 20

Номер прибора: 803295

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	56,58	47,43	9,15	51,443	51,951	-0,508	0,470	0,475
19.02.2025 23	24,00	56,76	47,42	9,34	51,371	51,804	-0,433	0,480	0,484
20.02.2025 23	24,00	57,29	47,74	9,55	51,238	51,746	-0,508	0,489	0,494
21.02.2025 23	24,00	56,38	47,03	9,35	51,203	51,664	-0,461	0,478	0,483
22.02.2025 23	24,00	56,19	46,70	9,49	51,059	51,552	-0,493	0,484	0,489
23.02.2025 23	24,00	56,45	46,85	9,60	50,876	51,401	-0,525	0,488	0,493
24.02.2025 23	24,00	57,48	47,63	9,85	50,702	51,225	-0,523	0,499	0,504
25.02.2025 23	24,00	57,46	47,72	9,74	50,761	51,222	-0,461	0,494	0,499
26.02.2025 23	24,00	57,01	47,32	9,69	50,773	51,232	-0,459	0,492	0,496
27.02.2025 23	24,00	57,29	47,56	9,73	50,795	51,256	-0,461	0,494	0,498
28.02.2025 23	24,00	58,16	48,34	9,82	50,812	51,248	-0,436	0,499	0,503
01.03.2025 23	24,00	58,33	48,73	9,60	51,359	51,833	-0,474	0,493	0,498
02.03.2025 23	24,00	58,89	49,35	9,54	52,161	52,648	-0,487	0,498	0,502
03.03.2025 23	24,00	56,67	47,79	8,88	52,396	52,873	-0,477	0,466	0,470
04.03.2025 23	24,00	58,35	49,03	9,32	52,283	52,755	-0,472	0,487	0,492
05.03.2025 23	24,00	57,94	49,00	8,94	52,324	52,824	-0,500	0,467	0,472
06.03.2025 23	24,00	57,88	49,17	8,71	52,414	52,969	-0,555	0,456	0,461
07.03.2025 23	24,00	56,13	48,06	8,07	52,598	53,193	-0,595	0,425	0,429
08.03.2025 23	24,00	56,79	48,46	8,33	52,384	52,986	-0,602	0,436	0,441
09.03.2025 23	24,00	56,97	48,82	8,15	52,675	53,284	-0,609	0,429	0,434
10.03.2025 23	24,00	57,53	49,28	8,25	52,333	52,945	-0,612	0,432	0,437
11.03.2025 23	24,00	54,26	46,90	7,36	52,390	52,983	-0,593	0,385	0,390
12.03.2025 23	24,00	52,54	45,72	6,82	52,403	52,960	-0,557	0,357	0,361
13.03.2025 23	24,00	51,21	44,03	7,18	27,062	27,453	-0,391	0,193	0,195
14.03.2025 23	24,00	54,71	47,46	7,25	53,136	53,405	-0,269	0,385	0,387
15.03.2025 23	24,00	51,77	44,96	6,81	31,003	31,452	-0,449	0,208	0,209
16.03.2025 23	24,00	48,21	41,93	6,28	23,744	24,165	-0,421	0,147	0,148
17.03.2025 23	24,00	43,29	38,30	4,99	29,456	29,929	-0,473	0,146	0,148
18.03.2025 23	24,00	46,99	41,50	5,49	51,842	52,456	-0,614	0,285	0,288
19.03.2025 23	24,00	51,70	44,80	6,90	52,296	52,932	-0,636	0,361	0,365
20.03.2025 23	24,00	54,74	46,91	7,83	52,368	53,012	-0,644	0,410	0,415
21.03.2025 23	24,00	56,39	48,12	8,27	51,784	52,381	-0,597	0,428	0,433
Среднее	24,00	55,26	46,88	8,38	48,795	49,304	-0,509	0,414	0,419
Итого	768,00				1561,444	1577,739	-16,295	13,261	13,392

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	11869,807	12554,742	89,631	95,659
21.03.2025	13431,251	14132,481	102,892	109,051

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru