

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 20

Номер прибора: 803295

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	56,11	48,01	8,10	51,879	52,502	-0,623	0,420	0,425
23.03.2025 23	24,00	56,60	48,36	8,24	51,956	52,572	-0,616	0,428	0,433
24.03.2025 23	24,00	53,74	46,34	7,40	52,205	52,758	-0,553	0,386	0,391
25.03.2025 23	24,00	51,82	44,94	6,88	53,182	53,582	-0,400	0,366	0,368
26.03.2025 23	24,00	52,45	45,61	6,84	53,137	53,547	-0,410	0,364	0,366
27.03.2025 23	24,00	54,52	47,40	7,12	53,438	53,862	-0,424	0,380	0,384
28.03.2025 23	24,00	52,46	45,88	6,58	49,097	49,460	-0,363	0,323	0,325
29.03.2025 23	24,00	31,81	33,80	-1,99	0,100	0,189	-0,089	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,18	21,28	0,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	44,44	38,83	5,61	29,522	29,878	-0,356	0,166	0,168
01.04.2025 23	24,00	52,40	45,68	6,72	52,574	53,268	-0,694	0,353	0,358
02.04.2025 23	24,00	50,74	44,05	6,69	19,885	20,329	-0,444	0,131	0,133
03.04.2025 23	24,00	48,30	43,06	5,24	61,285	61,970	-0,685	0,321	0,325
04.04.2025 23	24,00	52,68	46,70	5,98	60,770	61,399	-0,629	0,363	0,367
05.04.2025 23	24,00	53,81	47,09	6,72	54,591	55,155	-0,564	0,367	0,371
06.04.2025 23	24,00	52,30	44,35	7,95	43,278	43,689	-0,411	0,344	0,347
07.04.2025 23	24,00	53,44	45,51	7,93	43,857	44,310	-0,453	0,348	0,351
08.04.2025 23	24,00	53,64	45,32	8,32	43,447	43,958	-0,511	0,361	0,365
09.04.2025 23	24,00	54,16	45,46	8,70	43,536	43,985	-0,449	0,379	0,383
10.04.2025 23	24,00	53,79	45,21	8,58	43,829	44,267	-0,438	0,375	0,380
11.04.2025 23	24,00	53,56	45,07	8,49	43,588	44,121	-0,533	0,369	0,374
12.04.2025 23	24,00	53,22	44,61	8,61	43,161	43,694	-0,533	0,371	0,376
13.04.2025 23	24,00	52,83	44,26	8,57	43,120	43,660	-0,540	0,369	0,374
14.04.2025 23	24,00	52,01	43,93	8,08	43,797	44,350	-0,553	0,354	0,358
15.04.2025 23	24,00	50,55	43,41	7,14	21,345	21,563	-0,218	0,160	0,162
16.04.2025 23	24,00	18,53	17,81	0,72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,69	17,15	0,54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,14	41,82	6,32	39,133	39,558	-0,426	0,289	0,292
Итого	648,00				1056,579	1068,068	-11,489	7,799	7,882

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	13431,251	14132,481	102,892	109,051
20.04.2025	14487,830	15200,549	110,691	116,933

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru