

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3А

Номер прибора: 38182

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	52,83	35,64	17,19	22,360	21,960	0,400	0,59	0,54	0,384	0,377
23.03.2025 23	24,00	0,00	52,94	34,96	17,98	22,560	22,260	0,300	0,59	0,54	0,407	0,400
24.03.2025 23	24,00	0,00	53,86	35,70	18,16	23,190	22,890	0,300	0,59	0,54	0,421	0,416
25.03.2025 23	24,00	0,00	54,07	35,90	18,17	22,860	22,460	0,400	0,59	0,54	0,416	0,408
26.03.2025 23	24,00	0,00	53,15	35,87	17,28	22,660	22,260	0,400	0,59	0,54	0,393	0,385
27.03.2025 23	24,00	0,00	54,70	36,83	17,87	22,760	22,360	0,400	0,59	0,54	0,406	0,400
28.03.2025 23	24,00	0,00	55,16	37,56	17,60	22,960	22,560	0,400	0,59	0,54	0,405	0,397
29.03.2025 23	24,00	0,00	55,48	36,56	18,92	12,550	12,380	0,170	0,59	0,54	0,237	0,234
30.03.2025 23	24,00	0,00	41,36	26,62	14,74	4,900	5,100	-0,200	0,59	0,54	0,072	0,075
31.03.2025 23	24,00	0,00	50,44	37,49	12,95	22,330	22,530	-0,200	0,59	0,54	0,283	0,292
01.04.2025 23	24,00	0,00	55,35	40,92	14,43	31,820	32,590	-0,770	0,59	0,54	0,461	0,470
02.04.2025 23	24,00	0,00	50,56	36,91	13,65	17,900	18,000	-0,100	0,59	0,54	0,244	0,246
03.04.2025 23	24,00	0,00	52,55	40,35	12,20	36,290	36,290	0,000	0,59	0,54	0,441	0,443
04.04.2025 23	24,00	0,00	53,65	40,66	12,99	35,320	35,320	0,000	0,59	0,54	0,455	0,459
05.04.2025 23	24,00	0,00	54,02	40,70	13,32	34,620	34,620	0,000	0,59	0,54	0,458	0,461
06.04.2025 23	24,00	0,00	53,13	40,00	13,13	34,270	34,270	0,000	0,59	0,54	0,449	0,450
07.04.2025 23	24,00	0,00	51,99	38,23	13,76	23,160	23,260	-0,100	0,59	0,54	0,317	0,320
08.04.2025 23	24,00	0,00	52,22	39,73	12,49	36,220	36,220	0,000	0,59	0,54	0,450	0,452
09.04.2025 23	24,00	0,00	55,34	41,13	14,21	35,510	35,510	0,000	0,59	0,54	0,502	0,505
10.04.2025 23	24,00	0,00	55,16	40,37	14,79	33,670	33,670	0,000	0,59	0,54	0,494	0,498
11.04.2025 23	24,00	0,00	53,52	40,25	13,27	33,070	33,280	-0,210	0,59	0,54	0,437	0,442
12.04.2025 23	24,00	0,00	52,38	39,14	13,24	32,170	32,390	-0,220	0,59	0,54	0,427	0,429
13.04.2025 23	24,00	0,00	53,57	38,95	14,62	31,620	31,950	-0,330	0,59	0,54	0,462	0,467
14.04.2025 23	24,00	0,00	53,66	38,70	14,96	31,070	31,510	-0,440	0,59	0,54	0,466	0,471
15.04.2025 23	24,00	0,00	52,31	39,55	12,76	14,480	14,700	-0,220	0,59	0,54	0,185	0,188
16.04.2025 23	24,00	0,00	21,73	22,41	-0,68	0,100	0,200	-0,100	0,59	0,54	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	21,53	21,17	0,36	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	50,62	36,75	13,87	24,460	24,464	-0,004	0,59	0,54	0,358	0,359
Итого	648,00	0,00				660,420	660,540	-0,120			9,672	9,684

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	8774,690	8787,450	134,953	7560,00	0,00
20.04.2025	9435,110	9447,990	144,625	8208,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru