

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3А

Номер прибора: 38182

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	0,00	58,51	41,42	17,09	33,170	32,980	0,190	6,00	5,50	0,565	0,564
21.12.2024 23	24,00	0,00	55,66	40,05	15,61	33,170	33,280	-0,110	6,00	5,50	0,515	0,520
22.12.2024 23	24,00	0,00	51,02	38,25	12,77	36,570	36,190	0,380	6,00	5,50	0,468	0,462
23.12.2024 23	24,00	0,00	52,72	39,71	13,01	38,270	38,270	0,000	6,00	5,50	0,496	0,498
24.12.2024 23	24,00	0,00	53,36	39,94	13,42	36,670	36,670	0,000	6,00	5,50	0,492	0,492
25.12.2024 23	24,00	0,00	52,55	40,17	12,38	38,410	38,410	0,000	6,00	5,50	0,476	0,476
26.12.2024 23	24,00	0,00	50,20	38,87	11,33	39,220	39,220	0,000	6,00	5,50	0,443	0,444
27.12.2024 23	24,00	0,00	51,15	39,16	11,99	38,870	38,870	0,000	6,00	5,50	0,465	0,466
28.12.2024 23	24,00	0,00	51,27	39,33	11,94	40,140	40,140	0,000	6,00	5,50	0,480	0,479
29.12.2024 23	24,00	0,00	54,27	39,27	15,00	34,870	34,870	0,000	6,00	5,50	0,524	0,523
30.12.2024 23	24,00	0,00	54,77	38,86	15,91	33,220	33,030	0,190	6,00	5,50	0,529	0,526
31.12.2024 23	24,00	0,00	54,99	38,28	16,71	31,170	30,980	0,190	6,00	5,50	0,521	0,518
01.01.2025 23	24,00	0,00	54,03	37,22	16,81	28,770	28,770	0,000	6,00	5,50	0,483	0,484
02.01.2025 23	24,00	0,00	54,56	37,10	17,46	27,290	27,510	-0,220	6,00	5,50	0,477	0,480
03.01.2025 23	24,00	0,00	54,24	36,79	17,45	26,350	26,450	-0,100	6,00	5,50	0,462	0,462
04.01.2025 23	24,00	0,00	52,92	35,75	17,17	25,710	25,230	0,480	6,00	5,50	0,440	0,433
05.01.2025 23	24,00	0,00	56,46	38,42	18,04	29,110	29,030	0,080	6,00	5,50	0,524	0,524
06.01.2025 23	24,00	0,00	58,12	38,05	20,07	26,870	27,090	-0,220	6,00	5,50	0,535	0,544
07.01.2025 23	24,00	0,00	54,04	35,84	18,20	25,920	25,250	0,670	6,00	5,50	0,476	0,460
08.01.2025 23	24,00	0,00	54,37	35,68	18,69	24,880	24,340	0,540	6,00	5,50	0,462	0,455
09.01.2025 23	24,00	0,00	54,64	37,49	17,15	28,020	27,730	0,290	6,00	5,50	0,481	0,476
10.01.2025 23	24,00	0,00	54,62	37,20	17,42	26,360	26,280	0,080	6,00	5,50	0,460	0,458
11.01.2025 23	24,00	0,00	54,91	38,94	15,97	27,730	27,660	0,070	6,00	5,50	0,441	0,442
12.01.2025 23	24,00	0,00	56,46	41,78	14,68	31,520	31,440	0,080	6,00	5,50	0,462	0,462
13.01.2025 23	24,00	0,00	55,75	40,17	15,58	31,420	31,420	0,000	6,00	5,50	0,491	0,490
14.01.2025 23	24,00	0,00	57,15	39,32	17,83	28,370	28,180	0,190	6,00	5,50	0,506	0,502
15.01.2025 23	24,00	0,00	56,51	39,43	17,08	27,820	27,950	-0,130	6,00	5,50	0,475	0,477
16.01.2025 23	24,00	0,00	58,01	41,55	16,46	34,320	34,320	0,000	6,00	5,50	0,564	0,565
17.01.2025 23	24,00	0,00	58,16	41,43	16,73	33,570	33,680	-0,110	6,00	5,50	0,560	0,563
18.01.2025 23	24,00	0,00	56,34	39,75	16,59	31,620	31,950	-0,330	6,00	5,50	0,523	0,530
19.01.2025 23	24,00	0,00	56,36	39,16	17,20	30,670	30,670	0,000	6,00	5,50	0,526	0,528
Среднее	24,00	0,00	54,78	38,85	15,93	31,615	31,544	0,071	6,00	5,50	0,494	0,494
Итого	744,00	0,00				980,070	977,860	2,210			15,322	15,299

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	6361,320	6364,780	90,921	5352,00	0,00
19.01.2025	7341,390	7342,640	106,243	6096,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru