

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 24

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 259844

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	52,41	43,77	8,64	264,460	0,000	264,460	0,59	0,54	2,299	0,000
23.03.2025 23	24,00	0,00	52,52	43,17	9,35	280,490	0,000	280,490	0,59	0,54	2,620	0,000
24.03.2025 23	24,00	0,00	53,36	43,79	9,57	284,100	0,000	284,100	0,59	0,54	2,713	0,000
25.03.2025 23	24,00	0,00	53,54	43,91	9,63	280,300	0,000	280,300	0,59	0,54	2,697	0,000
26.03.2025 23	24,00	0,00	52,57	43,47	9,10	279,840	0,000	279,840	0,59	0,54	2,545	0,000
27.03.2025 23	24,00	0,00	54,07	44,57	9,50	282,600	0,000	282,600	0,59	0,54	2,680	0,000
28.03.2025 23	24,00	0,00	54,45	45,17	9,28	285,830	0,000	285,830	0,59	0,54	2,649	0,000
29.03.2025 23	24,00	0,00	55,99	39,40	16,59	140,930	0,000	140,930	0,59	0,54	1,552	0,000
30.03.2025 23	24,00	0,00	42,50	29,42	13,08	35,300	0,000	35,300	0,59	0,54	0,458	0,000
31.03.2025 23	24,00	0,00	50,03	36,38	13,65	182,310	0,000	182,310	0,59	0,54	1,658	0,000
01.04.2025 23	24,00	0,00	54,38	44,88	9,50	280,970	0,000	280,970	0,59	0,54	2,666	0,000
02.04.2025 23	24,00	0,00	50,41	37,42	12,99	149,000	0,000	149,000	0,59	0,54	1,409	0,000
03.04.2025 23	24,00	0,00	51,56	42,84	8,72	280,390	0,000	280,390	0,59	0,54	2,440	0,000
04.04.2025 23	24,00	0,00	52,70	43,58	9,12	279,340	0,000	279,340	0,59	0,54	2,544	0,000
05.04.2025 23	24,00	0,00	53,05	43,77	9,28	279,470	0,000	279,470	0,59	0,54	2,594	0,000
06.04.2025 23	24,00	0,00	52,24	43,13	9,11	279,290	0,000	279,290	0,59	0,54	2,541	0,000
07.04.2025 23	24,00	0,00	51,39	39,10	12,29	184,310	0,000	184,310	0,59	0,54	1,768	0,000
08.04.2025 23	24,00	0,00	51,42	42,52	8,90	269,920	0,000	269,920	0,59	0,54	2,387	0,000
09.04.2025 23	24,00	0,00	54,21	43,78	10,43	254,290	0,000	254,290	0,59	0,54	2,655	0,000
10.04.2025 23	24,00	0,00	54,29	44,30	9,99	275,490	0,000	275,490	0,59	0,54	2,753	0,000
11.04.2025 23	24,00	0,00	52,95	41,74	11,21	209,940	0,000	209,940	0,59	0,54	2,061	0,000
12.04.2025 23	24,00	0,00	51,65	43,19	8,46	255,490	0,000	255,490	0,59	0,54	2,158	0,000
13.04.2025 23	24,00	0,00	52,71	43,22	9,49	267,800	0,000	267,800	0,59	0,54	2,539	0,000
14.04.2025 23	24,00	0,00	52,79	43,05	9,74	278,780	0,000	278,780	0,59	0,54	2,713	0,000
15.04.2025 23	24,00	0,00	51,24	38,13	13,11	108,460	0,000	108,460	0,59	0,54	0,893	0,000
16.04.2025 23	24,00	0,00	29,70	28,90	0,80	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	26,81	27,72	-0,91	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	27,09	27,02	0,07	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	49,72	40,41	9,31	213,182	0,000	213,182	0,59	0,54	2,000	0,000
Итого	672,00	0,00				5969,100	0,000	5969,100			55,992	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	60966,390	66371,000	636,597	14653,00	1050,00
20.04.2025	66935,490	66371,000	692,589	15325,00	1050,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru