

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Солнечное"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Солнечная, д. 22

Номер прибора: 1204116

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	60,44	52,48	7,96	89,231	79,049	10,182	4,079	3,569	10,182	1,106
23.03.2025 23	24,00	61,78	53,30	8,48	87,896	77,239	10,657	4,079	3,569	10,657	1,168
24.03.2025 23	24,00	63,54	54,56	8,98	86,317	77,621	8,696	4,079	3,569	8,696	1,123
25.03.2025 23	24,00	63,01	54,47	8,54	89,498	80,319	9,180	4,079	3,569	9,180	1,137
26.03.2025 23	24,00	63,89	55,27	8,62	89,277	80,431	8,846	4,079	3,569	8,846	1,126
27.03.2025 23	24,00	63,50	55,27	8,23	91,742	82,924	8,818	4,079	3,569	8,818	1,111
28.03.2025 23	24,00	62,97	54,61	8,36	89,108	80,552	8,556	4,079	3,569	8,556	1,092
29.03.2025 23	24,00	63,90	55,60	8,30	91,365	83,381	7,984	4,079	3,569	7,984	1,083
30.03.2025 23	24,00	66,65	57,60	9,05	89,660	79,797	9,862	4,079	3,569	9,862	1,223
31.03.2025 23	24,00	62,82	54,60	8,22	89,401	80,614	8,787	4,079	3,569	8,787	1,087
01.04.2025 23	24,00	64,76	56,10	8,66	89,250	79,861	9,389	4,079	3,569	9,389	1,161
02.04.2025 23	24,00	62,35	54,09	8,26	87,026	78,159	8,867	4,079	3,569	8,867	1,077
03.04.2025 23	24,00	61,57	53,53	8,04	87,121	78,119	9,002	4,079	3,569	9,002	1,056
04.04.2025 23	23,97	61,48	53,40	8,08	87,177	78,331	8,845	4,079	3,569	8,845	1,054
05.04.2025 23	24,00	61,36	53,25	8,11	88,323	79,044	9,279	4,079	3,569	9,279	1,083
06.04.2025 23	24,00	60,44	52,54	7,90	89,337	79,045	10,292	4,079	3,569	10,292	1,110
07.04.2025 23	24,00	62,58	54,18	8,40	90,410	80,871	9,539	4,079	3,569	9,539	1,142
08.04.2025 23	24,00	61,76	53,35	8,41	90,516	80,226	10,290	4,079	3,569	10,290	1,166
09.04.2025 23	24,00	61,91	53,26	8,65	89,094	80,169	8,925	4,079	3,569	8,925	1,122
10.04.2025 23	24,00	62,16	53,48	8,68	89,484	79,935	9,548	4,079	3,569	9,548	1,155
11.04.2025 23	24,00	62,54	53,69	8,85	88,557	79,342	9,215	4,079	3,569	9,215	1,146
12.04.2025 23	24,00	62,07	53,32	8,75	90,332	80,056	10,276	4,079	3,569	10,276	1,196
13.04.2025 23	24,00	64,66	55,46	9,20	91,647	81,773	9,874	4,079	3,569	9,874	1,250
14.04.2025 23	23,87	60,57	52,39	8,18	90,156	79,891	10,266	4,079	3,569	10,266	1,133
15.04.2025 23	24,00	62,17	53,33	8,84	88,045	78,562	9,483	4,079	3,569	9,483	1,152
16.04.2025 23	24,00	59,24	51,16	8,08	90,457	80,859	9,598	4,079	3,569	9,598	1,105
17.04.2025 23	23,87	57,81	50,12	7,69	90,772	80,646	10,126	4,079	3,569	10,126	1,084
18.04.2025 23	24,00	48,37	41,62	6,75	69,827	61,051	8,776	4,079	3,569	8,776	0,813
19.04.2025 23	24,00	58,38	50,63	7,75	93,768	83,584	10,184	4,079	3,569	10,184	1,103
20.04.2025 23	24,00	58,27	50,29	7,98	89,904	80,139	9,765	4,079	3,569	9,765	1,095
Среднее	23,99	61,57	53,23	8,33	87,254	78,314	9,437	4,079	3,569	9,437	1,115
Итого	719,70				2664,698	2381,589	283,110			283,110	33,457

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	-2230,820	421,917
20.04.2025	-1962,613	455,374

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru