

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: ТСЖ "Солнечное"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Солнечная, д. 22

Номер прибора: 1204116

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	57,66	50,12	7,54	94,239	84,208	10,031	4,079	3,569	10,031	1,098
22.04.2025 23	24,00	59,35	51,47	7,88	94,189	85,023	9,166	4,079	3,569	9,166	1,102
23.04.2025 23	24,00	59,73	51,77	7,96	94,058	84,767	9,291	4,079	3,569	9,291	1,111
24.04.2025 23	24,00	57,74	50,06	7,68	93,328	83,686	9,643	4,079	3,569	9,643	1,083
25.04.2025 23	24,00	60,59	52,02	8,57	90,613	81,338	9,275	4,079	3,569	9,275	1,142
26.04.2025 23	24,00	60,03	51,60	8,43	89,740	79,511	10,229	4,079	3,569	10,229	1,162
27.04.2025 23	24,00	60,89	52,39	8,50	95,831	84,743	11,088	4,079	3,569	11,088	1,243
28.04.2025 23	24,00	56,68	48,71	7,97	91,443	81,058	10,386	4,079	3,569	10,386	1,110
29.04.2025 23	24,00	57,79	49,76	8,03	92,941	82,697	10,243	4,079	3,569	10,243	1,138
30.04.2025 23	24,00	59,77	51,73	8,04	96,564	87,162	9,402	4,079	3,569	9,402	1,146
01.05.2025 23	24,00	60,12	51,97	8,15	96,758	86,473	10,285	4,079	3,569	10,285	1,190
02.05.2025 23	24,00	59,31	51,37	7,94	94,428	84,860	9,569	4,079	3,569	9,569	1,124
03.05.2025 23	24,00	59,24	51,24	8,00	93,606	84,656	8,950	4,079	3,569	8,950	1,094
04.05.2025 23	24,00	59,09	51,11	7,98	93,075	82,875	10,201	4,079	3,569	10,201	1,141
05.05.2025 23	24,00	58,97	51,18	7,79	96,119	87,663	8,457	4,079	3,569	8,457	1,058
06.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.05.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.05.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.05.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.05.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.05.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.05.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	12,00	59,13	51,10	8,03	92,262	81,504	4,874	2,039	1,785	4,874	0,565
Итого	360,00				1406,933	1260,718	146,215			146,215	16,942

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	-1962,613	455,374
20.05.2025		

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru