

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе  
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M  
Номер прибора: 900098

| Дата          | Теплосистема 2 - ГВС |        |        |        |         |         |         |           |           | Итого по ТС2 |            |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|------------|
|               | ВР, ч                | t1, °C | t2, °C | dt, °C | V1, м³  | V2, м³  | Vтс, м³ | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ | Vтс, м³      | Wгвс, Гкал |
| 18.02.2025 23 | 24,00                | 46,70  | 39,20  | 7,50   | 13,565  | 13,454  | 0,111   | 6,434     | 6,312     | 0,111        | 0,103      |
| 19.02.2025 23 | 24,00                | 49,84  | 42,25  | 7,59   | 13,463  | 13,395  | 0,069   | 6,373     | 6,251     | 0,069        | 0,102      |
| 20.02.2025 23 | 24,00                | 46,65  | 39,08  | 7,57   | 13,511  | 13,385  | 0,127   | 6,536     | 6,414     | 0,127        | 0,105      |
| 21.02.2025 23 | 24,00                | 42,17  | 34,76  | 7,41   | 13,784  | 13,504  | 0,280   | 6,455     | 6,332     | 0,280        | 0,109      |
| 22.02.2025 23 | 24,00                | 41,05  | 33,66  | 7,39   | 12,746  | 13,351  | -0,605  | 6,190     | 6,078     | -0,605       | 0,078      |
| 23.02.2025 23 | 24,00                | 41,12  | 34,03  | 7,09   | 12,543  | 13,150  | -0,607  | 5,965     | 5,853     | -0,607       | 0,073      |
| 24.02.2025 23 | 24,00                | 49,53  | 41,24  | 8,29   | 12,668  | 12,656  | 0,012   | 5,894     | 5,782     | 0,012        | 0,104      |
| 25.02.2025 23 | 24,00                | 48,41  | 40,82  | 7,59   | 13,221  | 13,082  | 0,139   | 6,496     | 6,383     | 0,139        | 0,103      |
| 26.02.2025 23 | 24,00                | 49,23  | 41,09  | 8,14   | 7,895   | 7,584   | 0,311   | 6,485     | 6,363     | 0,311        | 0,071      |
| 27.02.2025 23 | 24,00                | 54,77  | 46,25  | 8,52   | 9,041   | 8,735   | 0,306   | 6,332     | 6,220     | 0,306        | 0,079      |
| 28.02.2025 23 | 24,00                | 52,18  | 44,34  | 7,84   | 13,521  | 13,165  | 0,356   | 6,230     | 6,118     | 0,356        | 0,117      |
| 01.03.2025 23 | 24,00                | 53,54  | 45,59  | 7,95   | 12,465  | 12,963  | -0,498  | 6,312     | 6,200     | -0,498       | 0,078      |
| 02.03.2025 23 | 24,00                | 57,46  | 49,19  | 8,27   | 13,106  | 13,540  | -0,433  | 6,404     | 6,281     | -0,433       | 0,087      |
| 03.03.2025 23 | 17,67                | 52,29  | 45,08  | 7,21   | 10,459  | 10,467  | -0,008  | 6,302     | 6,169     | -0,008       | 0,074      |
| 04.03.2025 23 | 24,00                | 56,47  | 48,71  | 7,76   | 14,487  | 14,047  | 0,440   | 6,434     | 6,302     | 0,440        | 0,127      |
| 05.03.2025 23 | 24,00                | 55,58  | 48,32  | 7,26   | 14,529  | 14,052  | 0,477   | 6,220     | 6,088     | 0,477        | 0,121      |
| 06.03.2025 23 | 24,00                | 56,97  | 49,18  | 7,79   | 14,262  | 13,875  | 0,387   | 6,322     | 6,200     | 0,387        | 0,122      |
| 07.03.2025 23 | 24,00                | 56,61  | 49,62  | 6,99   | 14,386  | 14,071  | 0,316   | 6,506     | 6,373     | 0,316        | 0,110      |
| 08.03.2025 23 | 24,00                | 55,97  | 49,06  | 6,91   | 13,528  | 13,963  | -0,434  | 6,567     | 6,434     | -0,434       | 0,074      |
| 09.03.2025 23 | 24,00                | 56,70  | 50,17  | 6,53   | 13,515  | 13,957  | -0,442  | 6,587     | 6,465     | -0,442       | 0,068      |
| 10.03.2025 23 | 24,00                | 59,14  | 51,55  | 7,59   | 14,194  | 13,792  | 0,401   | 6,363     | 6,241     | 0,401        | 0,120      |
| 11.03.2025 23 | 24,00                | 57,00  | 50,12  | 6,88   | 14,163  | 13,783  | 0,380   | 6,434     | 6,312     | 0,380        | 0,109      |
| 12.03.2025 23 | 24,00                | 57,40  | 50,76  | 6,64   | 8,864   | 8,397   | 0,467   | 6,281     | 6,179     | 0,467        | 0,081      |
| 13.03.2025 23 | 24,00                | 56,56  | 50,94  | 5,62   | 9,386   | 9,114   | 0,272   | 6,414     | 6,281     | 0,272        | 0,059      |
| 14.03.2025 23 | 24,00                | 59,46  | 53,26  | 6,20   | 14,958  | 14,555  | 0,403   | 6,679     | 6,547     | 0,403        | 0,106      |
| 15.03.2025 23 | 24,00                | 57,75  | 51,75  | 6,00   | 14,318  | 14,657  | -0,340  | 6,455     | 6,322     | -0,340       | 0,069      |
| 16.03.2025 23 | 24,00                | 57,39  | 51,63  | 5,76   | 14,400  | 14,743  | -0,343  | 6,659     | 6,526     | -0,343       | 0,066      |
| 17.03.2025 23 | 24,00                | 56,26  | 50,54  | 5,72   | 15,008  | 14,615  | 0,393   | 6,434     | 6,302     | 0,393        | 0,100      |
| 18.03.2025 23 | 24,00                | 58,46  | 51,50  | 6,96   | 15,082  | 14,621  | 0,461   | 6,475     | 6,343     | 0,461        | 0,120      |
| 19.03.2025 23 | 24,00                | 52,91  | 46,17  | 6,74   | 15,169  | 14,572  | 0,597   | 6,383     | 6,251     | 0,597        | 0,124      |
| 20.03.2025 23 | 24,00                | 51,08  | 43,88  | 7,20   | 15,136  | 14,632  | 0,505   | 6,506     | 6,373     | 0,505        | 0,125      |
| 21.03.2025 23 | 24,00                | 56,93  | 49,45  | 7,48   | 15,018  | 14,555  | 0,463   | 6,445     | 6,312     | 0,463        | 0,126      |
| Среднее       | 23,80                | 53,24  | 46,04  | 7,20   | 13,023  | 12,943  | 0,124   | 6,393     | 6,269     | 0,124        | 0,097      |
| Итого         | 761,67               |        |        |        | 422,391 | 418,430 | 3,961   |           |           | 3,961        | 3,111      |

Показания счетчиков:

| Дата и время | Мтс, т  | Wгвс, Гкал |
|--------------|---------|------------|
| 18.02.2025   | 231,926 | 102,963    |
| 21.03.2025   | 234,476 | 106,074    |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru