

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	55,82	48,99	6,83	14,423	14,751	-0,327	6,577	6,445	-0,327	0,082
23.03.2025 23	24,00	54,59	47,87	6,72	14,344	14,712	-0,367	6,404	6,281	-0,367	0,079
24.03.2025 23	24,00	55,32	48,90	6,42	14,529	14,663	-0,134	6,414	6,281	-0,134	0,085
25.03.2025 23	24,00	55,63	48,92	6,71	5,806	5,826	-0,020	6,190	6,067	-0,020	0,036
26.03.2025 23	24,00	60,92	53,75	7,17	11,720	11,782	-0,063	6,373	6,261	-0,063	0,075
27.03.2025 23	24,00	57,51	51,27	6,24	13,962	14,179	-0,217	6,465	6,343	-0,217	0,075
28.03.2025 23	24,00	56,68	50,95	5,73	14,061	14,230	-0,169	6,628	6,506	-0,169	0,072
29.03.2025 23	24,00	57,67	52,05	5,62	13,892	14,213	-0,321	6,485	6,363	-0,321	0,062
30.03.2025 23	24,00	58,48	52,37	6,11	13,883	14,164	-0,281	6,394	6,271	-0,281	0,070
31.03.2025 23	24,00	51,44	45,10	6,34	14,529	14,081	0,448	6,292	6,169	0,448	0,103
01.04.2025 23	24,00	56,49	50,07	6,42	14,663	14,126	0,537	6,669	6,547	0,537	0,114
02.04.2025 23	24,00	58,25	51,93	6,32	14,573	14,127	0,447	6,577	6,455	0,447	0,108
03.04.2025 23	24,00	53,42	47,51	5,91	14,610	14,179	0,431	6,496	6,373	0,431	0,102
04.04.2025 23	23,97	55,58	48,53	7,05	14,827	14,173	0,654	6,608	6,485	0,654	0,125
05.04.2025 23	24,00	54,06	47,58	6,48	13,864	14,233	-0,369	6,567	6,455	-0,369	0,073
06.04.2025 23	24,00	52,28	45,82	6,46	13,971	14,311	-0,341	6,465	6,343	-0,341	0,076
07.04.2025 23	24,00	57,19	51,05	6,14	15,101	14,572	0,530	6,424	6,302	0,530	0,115
08.04.2025 23	24,00	56,40	49,52	6,88	15,054	14,557	0,496	6,383	6,251	0,496	0,118
09.04.2025 23	24,00	55,48	48,17	7,31	15,059	14,634	0,425	6,618	6,485	0,425	0,122
10.04.2025 23	24,00	54,83	48,09	6,74	15,154	14,646	0,508	6,547	6,414	0,508	0,120
11.04.2025 23	24,00	53,46	46,82	6,64	15,221	14,603	0,618	6,557	6,424	0,618	0,122
12.04.2025 23	21,20	51,78	44,87	6,91	12,775	13,074	-0,299	6,404	6,271	-0,299	0,075
13.04.2025 23	24,00	53,91	47,43	6,48	14,417	14,740	-0,322	6,485	6,353	-0,322	0,079
14.04.2025 23	24,00	58,00	51,06	6,94	14,988	14,582	0,407	6,781	6,659	0,407	0,117
15.04.2025 23	24,00	55,50	49,04	6,46	15,018	14,407	0,610	6,414	6,292	0,610	0,118
16.04.2025 23	21,53	55,62	48,97	6,65	13,506	12,970	0,536	6,669	6,536	0,536	0,109
17.04.2025 23	23,98	53,45	47,77	5,68	5,264	5,272	-0,008	6,271	6,108	-0,008	0,036
18.04.2025 23	24,00	55,89	49,74	6,15	13,430	12,864	0,566	6,802	6,669	0,566	0,097
19.04.2025 23	24,00	60,78	54,36	6,42	14,518	14,880	-0,362	6,761	6,628	-0,362	0,074
20.04.2025 23	24,00	56,64	50,17	6,47	14,385	14,809	-0,424	6,271	6,149	-0,424	0,073
Среднее	23,82	55,77	49,29	6,48	13,519	13,456	0,106	6,500	6,373	0,106	0,090
Итого	714,68				411,549	408,361	3,188			3,188	2,713

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	234,476	106,074
20.04.2025	236,370	108,787

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru