

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.05.2025 23	24,00	56,03	50,10	5,93	15,300	14,785	0,515	6,496	6,373	0,515	0,110
22.05.2025 23	24,00	59,04	52,91	6,13	15,369	14,909	0,459	6,812	6,689	0,459	0,111
23.05.2025 23	24,00	61,15	55,23	5,92	15,242	14,802	0,441	6,557	6,445	0,441	0,107
24.05.2025 23	24,00	60,51	54,78	5,73	14,550	14,868	-0,318	6,424	6,302	-0,318	0,066
25.05.2025 23	24,00	57,88	52,59	5,29	14,587	14,917	-0,330	6,434	6,312	-0,330	0,060
26.05.2025 23	24,00	58,19	53,21	4,98	14,754	14,958	-0,204	6,791	6,669	-0,204	0,062
27.05.2025 23	24,00	59,48	53,92	5,56	14,804	14,881	-0,077	6,628	6,506	-0,077	0,076
28.05.2025 23	24,00	59,15	53,23	5,92	14,910	14,874	0,036	6,628	6,506	0,036	0,087
29.05.2025 23	24,00	56,75	50,85	5,90	14,851	14,880	-0,028	6,649	6,526	-0,028	0,083
30.05.2025 23	24,00	55,20	49,38	5,82	14,840	14,951	-0,110	6,822	6,700	-0,110	0,078
31.05.2025 23	24,00	58,53	52,81	5,72	14,722	15,067	-0,345	6,934	6,812	-0,345	0,066
01.06.2025 23	24,00	58,65	52,78	5,87	14,705	15,030	-0,325	6,679	6,557	-0,325	0,069
02.06.2025 23	24,00	53,59	48,08	5,51	14,856	14,892	-0,037	6,557	6,434	-0,037	0,076
03.06.2025 23	24,00	59,33	53,53	5,80	15,044	14,841	0,203	6,710	6,587	0,203	0,093
04.06.2025 23	24,00	38,27	36,11	2,16	4,885	4,971	-0,087	4,946	3,528	-0,087	0,023
05.06.2025 23	24,00	52,73	49,56	3,17	24,327	24,348	-0,021	6,873	6,424	-0,021	0,072
06.06.2025 23	24,00	53,86	49,59	4,27	10,622	10,700	-0,079	6,118	5,639	-0,079	0,030
07.06.2025 23	24,00	55,49	52,94	2,55	25,776	26,078	-0,302	6,914	6,434	-0,302	0,050
08.06.2025 23	24,00	59,17	56,32	2,85	29,809	30,259	-0,450	6,628	6,169	-0,450	0,061
09.06.2025 23	24,00	55,35	52,95	2,40	29,903	30,104	-0,201	6,485	6,027	-0,201	0,061
10.06.2025 23	24,00	56,28	53,59	2,69	27,923	28,130	-0,207	6,598	6,190	-0,207	0,064
11.06.2025 23	24,00	58,03	53,13	4,90	15,181	15,425	-0,243	6,598	6,465	-0,243	0,061
12.06.2025 23	24,00	54,49	50,07	4,42	14,880	15,267	-0,387	6,475	6,353	-0,387	0,048
13.06.2025 23	24,00	53,16	48,89	4,27	15,614	16,007	-0,393	6,710	6,577	-0,393	0,049
14.06.2025 23	24,00	57,74	52,78	4,96	15,992	16,350	-0,359	6,445	6,302	-0,359	0,061
15.06.2025 23	24,00	56,14	51,10	5,04	15,988	16,381	-0,393	6,475	6,332	-0,393	0,062
16.06.2025 23	24,00	48,25	43,11	5,14	15,419	15,663	-0,244	6,740	6,618	-0,244	0,069
17.06.2025 23	24,00	56,03	50,62	5,41	15,987	16,239	-0,252	6,496	6,363	-0,252	0,073
18.06.2025 23	24,00	58,76	52,75	6,01	15,042	15,336	-0,294	6,434	6,322	-0,294	0,075
19.06.2025 23	24,00	58,45	53,16	5,29	15,468	15,680	-0,211	6,567	6,434	-0,211	0,070
20.06.2025 23	24,00	54,43	49,83	4,60	15,889	16,100	-0,210	6,598	6,465	-0,210	0,061
Среднее	24,00	56,13	51,29	4,85	16,434	16,613	-0,144	6,555	6,325	-0,144	0,069
Итого	744,00				517,239	521,692	-4,453			-4,453	2,135

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.05.2025	236,512	111,336
20.06.2025	230,960	113,471

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru