

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	24,00	27,40	27,07	0,33	0,000	0,000	0,000	6,465	1,479	0,000	0,000
22.08.2025 23	24,00	27,34	27,04	0,30	0,000	0,000	0,000	6,638	1,468	0,000	0,000
23.08.2025 23	24,00	27,70	27,41	0,29	0,000	0,000	0,000	6,669	1,570	0,000	0,000
24.08.2025 23	24,00	27,70	27,35	0,35	0,000	0,000	0,000	6,649	1,672	0,000	0,000
25.08.2025 23	24,00	26,93	26,66	0,27	0,000	0,000	0,000	6,720	1,570	0,000	0,000
26.08.2025 23	24,00	26,45	26,20	0,25	0,000	0,000	0,000	5,884	1,346	0,000	0,000
27.08.2025 23	23,97	43,59	40,84	2,75	9,804	9,700	0,104	6,271	4,375	0,104	0,043
28.08.2025 23	24,00	58,51	54,00	4,51	16,727	16,631	0,096	6,383	6,251	0,096	0,077
29.08.2025 23	24,00	59,09	54,59	4,50	16,765	16,654	0,111	6,312	6,190	0,111	0,077
30.08.2025 23	24,00	60,24	55,88	4,36	16,882	16,873	0,010	6,842	6,710	0,010	0,071
31.08.2025 23	24,00	59,42	55,20	4,22	16,810	16,801	0,009	6,526	6,394	0,009	0,069
01.09.2025 23	24,00	58,50	54,34	4,16	17,308	16,897	0,410	6,893	6,771	0,410	0,087
02.09.2025 23	24,00	58,45	54,00	4,45	17,253	16,705	0,548	6,404	6,271	0,548	0,098
03.09.2025 23	24,00	60,93	56,18	4,75	17,450	16,812	0,638	6,659	6,526	0,638	0,109
04.09.2025 23	24,00	57,86	53,95	3,91	17,502	16,868	0,635	6,720	6,587	0,635	0,094
05.09.2025 23	24,00	57,52	53,03	4,49	17,384	16,880	0,504	6,496	6,373	0,504	0,098
06.09.2025 23	24,00	60,37	55,62	4,75	16,847	16,845	0,002	6,526	6,404	0,002	0,077
07.09.2025 23	24,00	57,45	52,31	5,14	16,868	16,864	0,004	6,720	6,598	0,004	0,084
08.09.2025 23	24,00	60,01	54,98	5,03	17,375	16,855	0,520	6,649	6,526	0,520	0,108
09.09.2025 23	24,00	54,18	49,61	4,57	17,371	16,810	0,562	6,679	6,557	0,562	0,101
10.09.2025 23	24,00	55,99	50,97	5,02	17,515	16,775	0,740	6,587	6,465	0,740	0,112
11.09.2025 23	24,00	57,72	52,77	4,95	17,395	16,832	0,563	6,628	6,506	0,563	0,108
12.09.2025 23	24,00	57,49	52,70	4,79	17,329	16,693	0,636	6,659	6,536	0,636	0,107
13.09.2025 23	24,00	49,99	46,09	3,90	16,795	16,797	-0,001	6,587	6,465	-0,001	0,064
14.09.2025 23	24,00	55,45	50,41	5,04	16,776	16,796	-0,020	6,567	6,445	-0,020	0,081
15.09.2025 23	24,00	59,12	54,10	5,02	17,381	16,721	0,660	6,496	6,373	0,660	0,113
16.09.2025 23	24,00	57,47	52,35	5,12	17,552	16,792	0,760	6,740	6,618	0,760	0,120
17.09.2025 23	24,00	55,73	51,20	4,53	17,512	16,813	0,698	6,618	6,496	0,698	0,105
18.09.2025 23	24,00	58,04	52,59	5,45	17,352	16,624	0,728	6,343	6,220	0,728	0,123
19.09.2025 23	24,00	54,21	48,77	5,44	17,334	16,637	0,697	6,567	6,445	0,697	0,117
20.09.2025 23	24,00	56,48	51,36	5,12	16,815	16,832	-0,017	6,700	6,577	-0,017	0,082
Среднее	24,00	51,20	47,41	3,80	13,407	13,133	0,310	6,568	5,445	0,310	0,075
Итого	743,97				422,105	412,510	9,595			9,595	2,325

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	227,155	114,915
20.09.2025	235,659	117,240

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru