

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	15,98	16,81	-0,83	0,000	0,000	0,000	1,825	1,785	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	17,47	18,34	-0,87	0,000	0,000	0,000	1,825	1,785	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	16,93	17,45	-0,52	0,000	0,000	0,000	1,815	1,774	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	17,72	19,88	-2,16	0,000	0,000	0,000	1,815	1,785	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	17,33	19,13	-1,80	0,000	0,000	0,000	1,815	1,774	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	17,41	19,30	-1,89	0,000	0,000	0,000	1,805	1,774	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	16,88	19,22	-2,34	0,000	0,000	0,000	1,805	1,774	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	40,01	33,50	6,51	16,433	16,380	0,053	3,355	3,080	0,154	0,154
30.10.2024 23	23,93	51,93	42,43	9,50	94,152	94,244	-0,093	4,120	3,722	0,893	0,894
31.10.2024 23	24,00	49,67	40,69	8,98	85,892	85,853	0,040	4,089	3,732	0,772	0,772
01.11.2024 23	24,00	47,36	38,10	9,26	72,668	72,723	-0,056	4,140	3,865	0,671	0,671
02.11.2024 23	24,00	48,25	39,08	9,17	68,405	68,566	-0,161	3,834	3,559	0,626	0,627
03.11.2024 23	24,00	47,38	37,74	9,64	67,087	67,086	0,001	4,120	3,855	0,645	0,645
04.11.2024 23	24,00	49,25	38,17	11,08	66,006	66,044	-0,038	4,079	3,824	0,730	0,730
05.11.2024 23	24,00	53,15	39,93	13,22	64,657	64,631	0,025	3,967	3,753	0,853	0,853
06.11.2024 23	24,00	53,43	38,42	15,01	57,658	57,684	-0,026	3,814	3,651	0,864	0,864
07.11.2024 23	24,00	52,02	37,78	14,24	55,007	55,025	-0,018	3,804	3,651	0,781	0,782
08.11.2024 23	24,00	50,20	36,58	13,62	53,483	53,474	0,009	4,120	3,967	0,727	0,727
09.11.2024 23	24,00	53,72	38,48	15,24	53,790	53,785	0,004	4,130	3,987	0,818	0,818
10.11.2024 23	24,00	53,96	39,10	14,86	55,043	55,063	-0,020	3,702	3,538	0,817	0,817
11.11.2024 23	24,00	51,90	37,83	14,07	54,068	53,914	0,154	3,997	3,834	0,759	0,757
12.11.2024 23	24,00	50,62	36,82	13,80	53,293	53,133	0,160	4,191	4,028	0,734	0,732
13.11.2024 23	24,00	52,21	37,62	14,59	53,266	53,076	0,190	4,140	3,977	0,776	0,773
14.11.2024 23	24,00	52,44	37,70	14,74	53,208	53,000	0,208	3,906	3,732	0,783	0,780
15.11.2024 23	24,00	47,38	36,25	11,13	17,908	17,813	0,095	3,549	3,436	0,245	0,243
16.11.2024 23	24,00	53,15	41,79	11,36	73,854	73,796	0,058	3,977	3,722	0,836	0,835
17.11.2024 23	24,00	53,56	41,80	11,76	80,797	80,206	0,591	4,109	3,844	0,949	0,942
18.11.2024 23	24,00	54,59	42,17	12,42	80,097	79,287	0,810	3,916	3,651	0,993	0,983
19.11.2024 23	24,00	56,36	43,44	12,92	79,504	78,624	0,880	3,589	3,334	1,026	1,015
20.11.2024 23	24,00	54,68	42,67	12,01	79,460	78,556	0,904	3,926	3,661	0,953	0,942
21.11.2024 23	24,00	51,74	41,12	10,62	77,531	76,755	0,776	4,120	3,844	0,822	0,814
Среднее	24,00	43,51	34,49	9,01	48,815	48,668	0,147	3,464	3,281	0,588	0,586
Итого	743,93				1513,266	1508,717	4,549			18,227	18,171

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.10.2024	571,933	584,557	-904,547
21.11.2024	590,160	602,728	-899,998

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru