

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 58

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1403549

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	69,75	46,84	22,91	0,000	111,243	-111,243	9,861	9,381	0,000	2,507
23.03.2025 23	24,00	69,68	46,08	23,60	0,000	103,762	-103,762	9,647	9,198	0,000	2,446
24.03.2025 23	23,90	68,68	45,17	23,51	0,000	99,048	-99,048	9,861	9,422	0,000	2,314
25.03.2025 23	24,00	61,07	41,88	19,19	0,000	74,250	-74,250	10,228	9,922	0,000	1,058
26.03.2025 23	24,00	54,00	38,06	15,94	0,000	46,309	-46,309	10,065	9,789	0,000	0,576
27.03.2025 23	24,00	55,07	38,35	16,72	0,000	43,335	-43,335	10,483	10,299	0,000	1,186
28.03.2025 23	24,00	47,21	36,15	11,06	0,000	26,766	-26,766	10,676	10,503	0,000	0,725
29.03.2025 23	24,00	30,43	26,86	3,57	0,000	34,313	-34,313	10,595	10,666	0,000	0,429
30.03.2025 23	24,00	41,67	34,62	7,05	0,000	55,838	-55,838	10,330	10,258	0,000	0,819
31.03.2025 23	24,00	64,32	38,92	25,40	0,000	67,722	-67,722	10,156	9,789	0,000	1,716
01.04.2025 23	24,00	53,69	35,86	17,83	0,000	38,737	-38,737	10,248	9,942	0,000	1,006
02.04.2025 23	24,00	50,00	34,37	15,63	0,000	29,708	-29,708	10,401	10,207	0,000	0,769
03.04.2025 23	24,00	47,54	32,62	14,92	0,000	21,676	-21,676	10,391	10,054	0,000	0,551
04.04.2025 23	24,00	62,64	38,70	23,94	0,000	68,391	-68,391	10,136	9,759	0,000	1,580
05.04.2025 23	24,00	63,23	40,64	22,59	0,000	82,562	-82,562	10,177	9,779	0,000	1,862
06.04.2025 23	24,00	63,11	40,57	22,54	0,000	81,771	-81,771	10,177	9,779	0,000	1,841
07.04.2025 23	24,00	62,32	40,55	21,77	0,000	81,275	-81,275	10,238	9,840	0,000	1,766
08.04.2025 23	24,00	62,65	40,39	22,26	0,000	80,883	-80,883	10,136	9,748	0,000	1,797
09.04.2025 23	24,00	63,58	41,58	22,00	0,000	89,868	-89,868	10,014	9,596	0,000	1,973
10.04.2025 23	24,00	65,11	42,84	22,27	0,000	94,387	-94,387	9,963	9,545	0,000	2,100
11.04.2025 23	24,00	64,07	42,39	21,68	0,000	94,602	-94,602	9,881	9,453	0,000	2,048
12.04.2025 23	24,00	64,57	42,33	22,24	0,000	93,910	-93,910	9,922	9,504	0,000	2,086
13.04.2025 23	24,00	64,78	42,54	22,24	0,000	93,902	-93,902	9,871	9,453	0,000	2,085
14.04.2025 23	24,00	64,29	39,98	24,31	0,000	76,805	-76,805	9,983	9,596	0,000	1,814
15.04.2025 23	24,00	42,26	30,92	11,34	0,000	30,729	-30,729	7,118	6,791	0,000	0,635
16.04.2025 23	24,00	23,10	22,91	0,19	0,000	10,179	-10,179	4,293	5,700	0,000	0,004
17.04.2025 23	24,00	23,17	24,07	-0,90	0,000	0,000	0,000	2,774	7,413	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	22,05	23,01	-0,96	0,000	0,000	0,000	2,427	5,058	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	22,06	22,84	-0,78	0,000	0,000	0,000	2,682	4,619	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	22,36	23,06	-0,70	0,000	0,000	0,000	2,763	4,925	0,000	0,000
Среднее	24,00	52,28	36,50	15,78	0,000	57,732	-57,732	8,850	9,000	0,000	1,256
Итого	719,90				0,000	1731,972	-1731,972			0,000	37,694

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	1608,846	316,896	911,137
20.04.2025	1608,846	354,591	-820,835

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru