

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
20.01.2025 23	24,00	52,71	38,69	14,02	46,100	30,610	15,490	9,463	3,059	15,490	1,089
21.01.2025 23	24,00	51,48	38,33	13,15	47,500	31,010	16,490	9,596	3,059	16,490	1,092
22.01.2025 23	24,00	52,77	39,00	13,77	46,000	30,950	15,050	9,565	3,059	15,050	1,071
23.01.2025 23	24,00	52,60	39,21	13,39	46,600	30,410	16,190	9,371	3,059	16,190	1,093
24.01.2025 23	24,00	54,29	40,27	14,02	45,100	31,210	13,890	9,708	3,059	13,890	1,054
25.01.2025 23	24,00	52,26	39,19	13,07	45,800	30,260	15,540	9,381	3,059	15,540	1,048
26.01.2025 23	24,00	54,21	40,24	13,97	47,800	30,570	17,230	9,371	3,059	17,230	1,177
27.01.2025 23	24,00	51,75	38,85	12,90	46,000	30,740	15,260	9,524	3,059	15,260	1,032
28.01.2025 23	24,00	52,36	39,20	13,16	47,600	31,770	15,830	9,891	3,059	15,830	1,081
29.01.2025 23	24,00	51,37	38,51	12,86	47,200	31,070	16,130	9,626	3,059	16,130	1,062
30.01.2025 23	24,00	53,42	39,65	13,77	46,800	31,060	15,740	9,647	3,059	15,740	1,109
31.01.2025 23	23,98	51,10	38,41	12,69	34,100	23,587	10,513	8,719	3,059	10,513	0,759
01.02.2025 23	24,00	52,27	40,80	11,47	23,400	13,560	9,840	9,840	3,059	9,840	0,559
02.02.2025 23	24,00	52,23	39,59	12,64	48,500	31,000	17,500	9,596	3,059	17,500	1,109
03.02.2025 23	24,00	52,47	39,32	13,15	44,600	29,950	14,650	9,269	3,059	14,650	1,017
04.02.2025 23	24,00	51,17	38,33	12,84	44,700	29,600	15,100	9,249	3,059	15,100	1,008
05.02.2025 23	24,00	52,76	39,25	13,51	47,300	30,990	16,310	9,657	3,059	16,310	1,109
06.02.2025 23	24,00	51,36	38,35	13,01	48,100	29,630	18,470	9,198	3,059	18,470	1,145
07.02.2025 23	24,00	53,04	38,98	14,06	46,400	29,720	16,680	9,218	3,059	16,680	1,137
08.02.2025 23	24,00	51,91	37,96	13,95	42,600	27,380	15,220	8,617	3,059	15,220	1,020
09.02.2025 23	24,00	51,45	37,98	13,47	48,500	28,420	20,080	8,861	3,059	20,080	1,202
10.02.2025 23	24,00	50,01	37,04	12,97	45,200	29,260	15,940	9,116	3,059	15,940	1,015
11.02.2025 23	24,00	52,78	38,63	14,15	44,000	19,830	24,170	9,004	3,059	24,170	1,321
12.02.2025 23	24,00	50,68	37,73	12,95	45,800	17,270	28,530	9,188	3,059	28,530	1,372
13.02.2025 23	24,00	52,88	38,98	13,90	44,800	29,830	14,970	9,259	3,059	14,970	1,053
14.02.2025 23	24,00	51,52	38,37	13,15	43,800	29,050	14,750	9,096	3,059	14,750	0,984
15.02.2025 23	23,98	52,86	38,93	13,93	44,700	29,290	15,410	9,065	3,059	15,410	1,058
16.02.2025 23	24,00	50,16	37,17	12,99	45,300	27,260	18,040	8,617	3,059	18,040	1,077
17.02.2025 23	24,00	51,98	37,88	14,10	45,000	29,720	15,280	9,228	3,059	15,280	1,058
Среднее	24,00	52,13	38,79	13,35	44,232	28,242	16,355	9,308	3,059	16,355	1,066
Итого	695,97				1299,300	825,006	474,294			474,294	30,913

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
20.01.2025	28601,234	1564,527
17.02.2025	29064,950	1595,441

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru