

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
18.02.2025 23	24,00	50,47	36,99	13,48	44,100	28,340	15,760	8,882	3,059	15,760	1,014
19.02.2025 23	24,00	52,33	37,89	14,44	44,900	28,770	16,130	8,933	3,059	16,130	1,098
20.02.2025 23	24,00	49,64	36,27	13,37	45,000	28,130	16,870	8,841	3,059	16,870	1,039
21.02.2025 23	24,00	51,35	37,03	14,32	45,100	29,950	15,150	9,239	3,059	15,150	1,053
22.02.2025 23	24,00	48,19	35,05	13,14	46,000	28,200	17,800	8,841	3,059	17,800	1,049
23.02.2025 23	24,00	50,12	36,51	13,61	49,700	29,830	19,870	9,228	3,059	19,870	1,210
24.02.2025 23	24,00	49,83	36,14	13,69	45,000	29,380	15,620	9,198	3,059	15,620	1,015
25.02.2025 23	24,00	51,86	37,25	14,61	46,200	29,040	17,160	9,024	3,059	17,160	1,137
26.02.2025 23	24,00	50,35	36,61	13,74	46,300	29,160	17,140	9,086	3,059	17,140	1,085
27.02.2025 23	24,00	51,96	37,44	14,52	46,100	28,680	17,420	8,882	3,059	17,420	1,145
28.02.2025 23	24,00	49,97	36,40	13,57	45,000	28,690	16,310	8,963	3,059	16,310	1,035
01.03.2025 23	24,00	51,86	37,71	14,15	48,000	29,400	18,600	9,167	3,059	18,600	1,186
02.03.2025 23	24,00	51,01	37,47	13,54	47,900	28,400	19,500	8,872	3,059	19,500	1,173
03.03.2025 23	24,00	51,46	37,52	13,94	45,400	29,350	16,050	9,157	3,059	16,050	1,069
04.03.2025 23	24,00	51,31	37,59	13,72	44,300	29,120	15,180	9,106	3,059	15,180	1,019
05.03.2025 23	24,00	51,98	38,24	13,74	46,000	29,220	16,780	9,055	3,059	16,780	1,099
06.03.2025 23	23,98	51,28	38,41	12,87	41,300	11,960	29,340	8,494	3,059	29,340	1,384
07.03.2025 23	24,00	53,97	41,04	12,93	45,600	23,210	22,390	9,137	3,059	22,390	1,261
08.03.2025 23	24,00	51,43	39,45	11,98	45,100	28,640	16,460	8,923	3,059	16,460	1,016
09.03.2025 23	24,00	53,42	40,99	12,43	45,700	29,160	16,540	9,024	3,059	16,540	1,065
10.03.2025 23	24,00	50,32	39,39	10,93	46,200	30,630	15,570	9,555	3,059	15,570	0,959
11.03.2025 23	24,00	53,21	40,18	13,03	44,300	28,890	15,410	8,923	3,059	15,410	1,041
12.03.2025 23	24,00	51,05	38,75	12,30	45,600	29,750	15,850	9,188	3,059	15,850	1,003
13.03.2025 23	24,00	50,56	38,67	11,89	43,900	29,450	14,450	9,096	3,059	14,450	0,929
14.03.2025 23	24,00	48,78	37,82	10,96	44,700	29,060	15,640	9,055	3,059	15,640	0,931
15.03.2025 23	24,00	51,79	39,21	12,58	44,100	29,390	14,710	9,055	3,059	14,710	0,976
16.03.2025 23	24,00	50,41	39,04	11,37	47,100	28,930	18,170	8,963	3,059	18,170	1,047
17.03.2025 23	24,00	50,87	39,29	11,58	46,400	30,320	16,080	9,351	3,059	16,080	1,011
18.03.2025 23	24,00	51,53	39,04	12,49	44,100	29,160	14,940	9,065	3,059	14,940	0,990
19.03.2025 23	24,00	54,48	39,58	14,90	42,600	29,220	13,380	8,902	3,059	13,380	1,021
20.03.2025 23	24,00	51,36	37,88	13,48	44,700	28,690	16,010	8,872	3,059	16,010	1,041
21.03.2025 23	24,00	53,40	39,16	14,24	43,600	29,660	13,940	9,126	3,059	13,940	1,023
Среднее	24,00	51,30	38,13	13,17	44,754	28,231	16,882	9,038	3,059	16,882	1,066
Итого	767,98				1450,000	909,780	540,221			540,221	34,123

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
18.02.2025	29064,950	1595,441
21.03.2025	29593,669	1629,564

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru