

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	63,47	46,93	16,54	146,247	143,124	3,123	7,475	5,608	2,940	2,836
23.03.2025 23	24,00	68,45	47,25	21,20	190,303	195,115	-4,812	8,668	5,608	4,039	4,134
24.03.2025 23	23,90	67,55	48,03	19,52	200,588	200,427	0,161	8,872	5,608	3,885	3,921
25.03.2025 23	24,00	60,36	45,94	14,42	176,468	172,995	3,473	9,290	5,608	3,112	3,036
26.03.2025 23	24,00	66,73	50,04	16,69	225,816	221,346	4,470	9,065	5,608	3,762	3,675
27.03.2025 23	24,00	57,05	43,25	13,80	102,418	100,263	2,155	9,616	5,608	2,196	2,147
28.03.2025 23	24,00	53,05	35,97	17,08	48,831	47,820	1,011	9,799	5,608	1,243	1,210
29.03.2025 23	24,00	23,44	23,15	0,29	15,075	15,063	0,012	9,952	5,608	-0,004	-0,004
30.03.2025 23	24,00	34,88	21,71	13,17	9,566	9,164	0,402	9,626	5,608	0,283	0,287
31.03.2025 23	24,00	63,24	43,02	20,22	152,076	148,674	3,402	9,106	5,608	3,080	3,003
01.04.2025 23	24,00	63,41	44,63	18,78	165,378	161,973	3,405	9,208	5,608	3,091	3,018
02.04.2025 23	24,00	55,59	39,08	16,51	91,953	89,872	2,081	9,483	5,608	1,872	1,831
03.04.2025 23	24,00	59,67	41,20	18,47	142,252	139,015	3,237	9,412	5,608	2,630	2,561
04.04.2025 23	24,00	61,60	41,01	20,59	136,573	133,520	3,052	9,198	5,608	2,808	2,737
05.04.2025 23	24,00	62,13	43,07	19,06	156,940	153,512	3,428	9,177	5,608	2,997	2,922
06.04.2025 23	24,00	62,00	42,84	19,16	155,394	151,975	3,419	9,177	5,608	2,983	2,908
07.04.2025 23	24,00	61,25	42,90	18,35	154,511	151,134	3,377	9,239	5,608	2,840	2,769
08.04.2025 23	24,00	61,56	42,57	18,99	153,632	150,270	3,362	9,137	5,608	2,924	2,851
09.04.2025 23	24,00	62,46	43,64	18,82	167,762	164,181	3,581	9,035	5,608	3,162	3,085
10.04.2025 23	24,00	63,97	44,87	19,10	174,698	171,062	3,636	8,984	5,608	3,343	3,264
11.04.2025 23	24,00	62,96	44,40	18,56	174,720	170,985	3,736	8,892	5,608	3,249	3,171
12.04.2025 23	24,00	63,42	44,29	19,13	173,709	169,944	3,765	8,943	5,608	3,329	3,248
13.04.2025 23	24,00	63,66	44,58	19,08	173,131	169,383	3,748	8,892	5,608	3,309	3,228
14.04.2025 23	24,00	63,16	42,21	20,95	146,400	143,051	3,349	8,963	5,608	2,998	2,921
15.04.2025 23	24,00	41,48	31,74	9,74	73,009	71,259	1,750	5,986	5,608	1,118	1,088
16.04.2025 23	24,00	21,30	20,23	1,07	2,180	2,180	-0,000	3,161	5,608	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,75	19,83	0,92	0,000	0,000	0,000	3,171	5,608	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,68	19,77	0,91	0,000	0,000	0,000	3,202	5,608	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	20,60	19,92	0,68	0,000	0,000	0,000	3,212	5,608	0,000	0,000
20.04.2025 23	23,98	20,58	20,00	0,58	0,000	0,000	0,000	3,161	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	52,35	37,94	14,41	116,988	114,910	2,077	8,037	5,608	2,240	2,195
Итого	719,88				3509,631	3447,307	62,324			67,186	65,846

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	2582,238	520,051	1106,357
20.04.2025	2649,424	585,897	1168,681

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru