

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	51,35	38,47	12,88	45,800	30,170	15,630	9,371	3,059	15,630	1,028
23.03.2025 23	24,00	54,16	39,78	14,38	46,100	30,190	15,910	9,249	3,059	15,910	1,123
24.03.2025 23	23,90	51,63	38,57	13,06	44,300	29,590	14,710	9,228	3,059	14,710	1,009
25.03.2025 23	24,00	51,82	38,92	12,90	44,700	30,610	14,090	9,473	3,059	14,090	0,978
26.03.2025 23	24,00	50,95	38,73	12,22	44,000	30,440	13,560	9,392	3,059	13,560	0,923
27.03.2025 23	24,00	52,07	39,55	12,52	44,300	29,790	14,510	9,065	3,059	14,510	0,979
28.03.2025 23	24,00	49,25	37,95	11,30	42,100	28,090	14,010	8,698	3,059	14,010	0,864
29.03.2025 23	24,00	47,55	37,52	10,03	46,400	30,530	15,870	9,524	3,059	15,870	0,911
30.03.2025 23	24,00	48,49	37,90	10,59	47,200	29,360	17,840	9,157	3,059	17,840	0,993
31.03.2025 23	24,00	50,72	38,53	12,19	45,100	29,960	15,140	9,341	3,059	15,140	0,986
01.04.2025 23	24,00	51,23	38,98	12,25	44,000	29,200	14,800	9,075	3,059	14,800	0,960
02.04.2025 23	24,00	50,59	38,90	11,69	44,600	29,480	15,120	9,208	3,059	15,120	0,949
03.04.2025 23	24,00	49,85	38,22	11,63	44,700	29,530	15,170	9,157	3,059	15,170	0,939
04.04.2025 23	24,00	50,91	38,35	12,56	43,400	29,710	13,690	9,157	3,059	13,690	0,934
05.04.2025 23	24,00	50,05	38,19	11,86	46,800	29,260	17,540	9,137	3,059	17,540	1,045
06.04.2025 23	24,00	51,29	38,62	12,67	48,000	29,960	18,040	9,228	3,059	18,040	1,105
07.04.2025 23	24,00	50,12	38,55	11,57	45,900	30,560	15,340	9,524	3,059	15,340	0,967
08.04.2025 23	24,00	51,95	38,94	13,01	46,300	30,360	15,940	9,341	3,059	15,940	1,061
09.04.2025 23	24,00	51,66	38,36	13,30	45,200	29,200	16,000	9,086	3,059	16,000	1,062
10.04.2025 23	24,00	54,73	39,97	14,76	46,200	30,100	16,100	9,300	3,059	16,100	1,156
11.04.2025 23	24,00	51,15	37,67	13,48	42,900	26,780	16,120	8,453	3,059	16,120	1,025
12.04.2025 23	24,00	51,81	37,71	14,10	45,800	28,430	17,370	8,790	3,059	17,370	1,117
13.04.2025 23	24,00	51,12	38,02	13,10	48,300	28,930	19,370	9,024	3,059	19,370	1,169
14.04.2025 23	24,00	51,59	38,42	13,17	44,200	29,400	14,800	9,167	3,059	14,800	1,000
15.04.2025 23	24,00	49,67	37,44	12,23	46,000	28,320	17,680	8,790	3,059	17,680	1,022
16.04.2025 23	24,00	49,44	37,01	12,43	45,400	28,440	16,960	8,759	3,059	16,960	1,024
17.04.2025 23	24,00	49,62	37,31	12,31	48,000	28,790	19,210	8,933	3,059	19,210	1,128
18.04.2025 23	24,00	51,63	38,38	13,25	46,400	30,520	15,880	9,473	3,059	15,880	1,072
19.04.2025 23	24,00	51,44	38,25	13,19	44,200	28,300	15,900	8,790	3,059	15,900	1,026
20.04.2025 23	23,98	50,93	37,62	13,31	42,900	28,590	14,310	8,729	3,059	14,310	0,975
Среднее	24,00	50,96	38,36	12,60	44,755	29,211	15,887	9,121	3,059	15,887	1,018
Итого	719,88				1359,200	882,590	476,611			476,611	30,531

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	29593,669	1629,564
20.04.2025	30059,975	1660,095

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1