

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	50,87	37,77	13,10	45,400	28,750	16,650	8,933	3,059	16,650	1,050
22.04.2025 23	24,00	51,80	38,47	13,33	45,800	29,280	16,520	9,065	3,059	16,520	1,073
23.04.2025 23	24,00	51,33	38,45	12,88	46,700	28,910	17,790	9,116	3,059	17,790	1,103
24.04.2025 23	24,00	52,72	39,73	12,99	45,100	29,547	15,553	9,208	3,059	15,553	1,049
25.04.2025 23	24,00	50,30	37,72	12,58	44,600	27,770	16,830	8,729	3,059	16,830	1,030
26.04.2025 23	24,00	51,50	38,17	13,33	47,100	29,570	17,530	9,157	3,059	17,530	1,111
27.04.2025 23	23,98	50,87	37,42	13,45	47,700	28,830	18,870	8,974	3,059	18,870	1,153
28.04.2025 23	24,00	50,93	37,08	13,85	44,000	27,950	16,050	8,678	3,059	16,050	1,042
29.04.2025 23	24,00	50,42	37,02	13,40	46,400	28,220	18,180	8,841	3,059	18,180	1,112
30.04.2025 23	24,00	52,14	37,99	14,15	46,300	13,220	33,080	9,198	3,059	33,080	1,578
01.05.2025 23	24,00	52,02	38,51	13,51	48,700	23,250	25,450	9,157	3,059	25,450	1,355
02.05.2025 23	24,00	52,34	38,40	13,94	42,500	26,980	15,520	8,474	3,059	15,520	1,038
03.05.2025 23	24,00	51,15	37,50	13,65	43,400	26,320	17,080	8,331	3,059	17,080	1,054
04.05.2025 23	24,00	52,98	38,66	14,32	45,000	26,590	18,410	8,250	3,059	18,410	1,146
05.05.2025 23	24,00	50,13	37,22	12,91	44,500	28,700	15,800	8,943	3,059	15,800	1,027
06.05.2025 23	24,00	53,47	39,08	14,39	42,500	27,930	14,570	8,617	3,059	14,570	1,030
07.05.2025 23	24,00	52,83	39,05	13,78	41,900	27,800	14,100	8,688	3,059	14,100	0,978
08.05.2025 23	24,00	53,66	39,61	14,05	45,100	29,540	15,560	9,116	3,059	15,560	1,083
09.05.2025 23	24,00	53,44	39,86	13,58	44,800	29,830	14,970	9,300	3,059	14,970	1,055
10.05.2025 23	24,00	53,82	39,65	14,17	41,200	27,540	13,660	8,535	3,059	13,660	0,981
11.05.2025 23	23,98	54,18	39,75	14,43	43,600	27,080	16,520	8,392	3,059	16,520	1,101
12.05.2025 23	24,00	54,54	39,93	14,61	44,200	28,310	15,890	8,749	3,059	15,890	1,108
13.05.2025 23	24,00	45,45	33,48	11,97	15,200	11,210	3,990	6,771	3,059	3,990	0,319
14.05.2025 23	24,00	51,57	38,76	12,81	36,000	23,630	12,370	8,912	3,059	12,370	0,839
15.05.2025 23	24,00	52,30	39,13	13,17	44,700	29,060	15,640	9,096	3,059	15,640	1,037
16.05.2025 23	24,00	52,13	39,08	13,05	45,600	28,910	16,690	9,014	3,059	16,690	1,065
17.05.2025 23	24,00	49,74	38,45	11,29	47,300	29,550	17,750	9,534	3,059	17,750	1,062
18.05.2025 23	24,00	53,14	39,76	13,38	44,900	27,560	17,340	8,606	3,059	17,340	1,105
19.05.2025 23	24,00	52,19	38,97	13,22	42,200	27,090	15,110	8,596	3,059	15,110	0,991
20.05.2025 23	24,00	53,26	39,76	13,50	44,000	28,040	15,960	8,770	3,059	15,960	1,059
Среднее	24,00	51,91	38,48	13,43	42,992	26,705	16,648	8,792	3,059	16,648	1,058
Итого	719,97				1306,400	806,966	499,434			499,434	31,735

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	30059,975	1660,095
20.05.2025	30548,590	1691,830

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru