

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.05.2025 23	24,00	52,73	39,29	13,44	44,200	28,800	15,400	8,963	3,059	15,400	1,040
22.05.2025 23	24,00	53,38	39,78	13,60	43,500	27,650	15,850	8,688	3,059	15,850	1,056
23.05.2025 23	24,00	53,10	40,12	12,98	45,300	29,070	16,230	9,096	3,059	16,230	1,068
24.05.2025 23	24,00	54,49	40,74	13,75	45,000	29,370	15,630	9,106	3,059	15,630	1,088
25.05.2025 23	23,98	50,17	38,63	11,54	44,700	28,520	16,180	9,035	3,059	16,180	0,976
26.05.2025 23	24,00	54,19	41,87	12,32	43,600	28,620	14,980	8,912	3,059	14,980	1,009
27.05.2025 23	24,00	54,26	42,12	12,14	43,200	28,620	14,580	8,953	3,059	14,580	0,979
28.05.2025 23	24,00	54,24	41,33	12,91	44,400	29,650	14,750	9,218	3,059	14,750	1,022
29.05.2025 23	24,00	53,87	40,45	13,42	42,700	28,950	13,750	9,004	3,059	13,750	0,980
30.05.2025 23	24,00	53,27	40,05	13,22	43,800	28,960	14,840	9,004	3,059	14,840	1,011
31.05.2025 23	24,00	53,09	40,17	12,92	44,600	29,200	15,400	9,137	3,059	15,400	1,032
01.06.2025 23	24,00	53,93	40,71	13,22	45,700	29,840	15,860	9,269	3,059	15,860	1,078
02.06.2025 23	24,00	52,73	39,70	13,03	43,600	28,740	14,860	8,963	3,059	14,860	0,993
03.06.2025 23	24,00	53,54	40,53	13,01	45,200	28,920	16,280	9,014	3,059	16,280	1,065
04.06.2025 23	24,00	41,65	31,86	9,79	14,000	10,433	3,567	4,273	3,059	3,567	0,289
05.06.2025 23	24,00	52,84	41,23	11,61	43,700	21,260	22,440	9,106	3,059	22,440	1,211
06.06.2025 23	24,00	53,97	40,79	13,18	40,800	27,330	13,470	8,576	3,059	13,470	0,939
07.06.2025 23	24,00	54,24	41,19	13,05	42,400	27,200	15,200	8,576	3,059	15,200	1,015
08.06.2025 23	24,00	55,19	41,72	13,47	43,200	27,290	15,910	8,494	3,059	15,910	1,072
09.06.2025 23	24,00	54,52	42,11	12,41	44,600	29,740	14,860	9,228	3,059	14,860	1,021
10.06.2025 23	24,00	54,28	42,10	12,18	44,100	30,010	14,090	9,371	3,059	14,090	0,982
11.06.2025 23	24,00	55,12	42,01	13,11	42,000	29,230	12,770	9,065	3,059	12,770	0,946
12.06.2025 23	24,00	54,74	41,99	12,75	42,200	29,050	13,150	9,014	3,059	13,150	0,948
13.06.2025 23	24,00	54,23	41,77	12,46	41,900	29,160	12,740	9,116	3,059	12,740	0,919
14.06.2025 23	24,00	54,78	41,50	13,28	42,300	29,590	12,710	9,167	3,059	12,710	0,947
15.06.2025 23	24,00	54,69	41,15	13,54	41,000	5,780	35,220	8,515	3,059	35,220	1,636
16.06.2025 23	24,00	52,40	39,48	12,92	41,300	27,970	13,330	8,749	3,059	13,330	0,909
17.06.2025 23	24,00	53,12	40,20	12,92	43,400	28,530	14,870	8,831	3,059	14,870	1,003
18.06.2025 23	24,00	53,76	40,69	13,07	42,700	28,680	14,020	8,882	3,059	14,020	0,984
19.06.2025 23	24,00	53,30	40,79	12,51	43,200	28,450	14,750	8,902	3,059	14,750	0,986
20.06.2025 23	24,00	54,46	41,49	12,97	43,000	29,010	13,990	8,963	3,059	13,990	0,981
Среднее	24,00	53,36	40,57	12,80	41,859	26,995	15,215	8,813	3,059	15,215	1,006
Итого	743,98				1315,300	843,623	471,677			471,677	31,185

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.05.2025	30548,590	1691,830
20.06.2025	31009,382	1723,015

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru