

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	54,49	41,28	13,21	43,800	28,870	14,930	8,912	3,059	14,930	1,033
22.06.2025 23	24,00	53,78	40,75	13,03	46,300	29,020	17,280	9,004	3,059	17,280	1,121
23.06.2025 23	24,00	53,79	40,28	13,51	42,600	29,250	13,350	9,024	3,059	13,350	0,967
24.06.2025 23	24,00	53,09	40,26	12,83	43,800	29,200	14,600	9,014	3,059	14,600	1,001
25.06.2025 23	24,00	53,43	40,65	12,78	44,800	29,670	15,130	9,228	3,059	15,130	1,025
26.06.2025 23	24,00	54,60	41,20	13,40	43,900	29,970	13,930	9,249	3,059	13,930	1,013
27.06.2025 23	24,00	53,94	40,94	13,00	41,800	28,650	13,150	8,912	3,059	13,150	0,937
28.06.2025 23	24,00	49,68	39,29	10,39	43,700	29,340	14,360	9,126	3,059	14,360	0,861
29.06.2025 23	24,00	49,14	38,68	10,46	46,700	29,620	17,080	9,086	3,059	17,080	0,971
30.06.2025 23	23,98	50,36	39,61	10,75	41,800	29,040	12,760	8,984	3,059	12,760	0,835
01.07.2025 23	24,00	53,85	40,93	12,92	43,400	29,230	14,170	9,035	3,059	14,170	0,989
02.07.2025 23	24,00	53,87	41,03	12,84	43,700	29,190	14,510	9,035	3,059	14,510	0,999
03.07.2025 23	24,00	54,16	40,68	13,48	42,800	27,540	15,260	8,545	3,059	15,260	1,033
04.07.2025 23	24,00	53,68	40,80	12,88	41,500	28,910	12,590	8,984	3,059	12,590	0,914
05.07.2025 23	24,00	54,56	41,53	13,03	43,900	29,100	14,800	8,994	3,059	14,800	1,025
06.07.2025 23	24,00	54,72	41,63	13,09	42,100	27,860	14,240	8,657	3,059	14,240	0,991
07.07.2025 23	24,00	54,87	41,94	12,93	41,100	27,860	13,240	8,678	3,059	13,240	0,945
08.07.2025 23	24,00	55,27	42,55	12,72	40,900	28,840	12,060	8,912	3,059	12,060	0,901
09.07.2025 23	24,00	55,25	42,78	12,47	42,300	28,930	13,370	8,953	3,059	13,370	0,954
10.07.2025 23	24,00	55,67	43,00	12,67	40,400	28,950	11,450	8,953	3,059	11,450	0,882
11.07.2025 23	24,00	55,22	42,89	12,33	40,600	29,180	11,420	9,035	3,059	11,420	0,869
12.07.2025 23	24,00	55,51	43,23	12,28	41,300	28,670	12,630	8,902	3,059	12,630	0,915
13.07.2025 23	24,00	55,92	43,65	12,27	41,800	29,600	12,200	9,157	3,059	12,200	0,912
14.07.2025 23	24,00	55,44	43,38	12,06	41,000	29,540	11,460	9,167	3,059	11,460	0,865
15.07.2025 23	24,00	56,05	43,73	12,32	41,400	29,950	11,450	9,279	3,059	11,450	0,887
16.07.2025 23	24,00	54,06	42,66	11,40	42,000	20,777	21,223	9,055	3,059	21,223	1,137
17.07.2025 23	24,00	54,51	43,12	11,39	41,200	15,240	25,960	9,137	3,059	25,960	1,313
18.07.2025 23	24,00	55,68	43,39	12,29	41,900	30,320	11,580	9,412	3,059	11,580	0,891
19.07.2025 23	24,00	55,82	43,91	11,91	45,200	31,000	14,200	9,647	3,059	14,200	1,008
20.07.2025 23	24,00	55,61	43,56	12,05	42,700	29,800	12,900	9,249	3,059	12,900	0,936
Среднее	24,00	54,20	41,78	12,42	42,098	28,198	14,243	9,044	3,059	14,243	0,971
Итого	719,98				1280,400	853,116	427,284			427,284	29,127

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	31009,382	1723,015
20.07.2025	31426,382	1752,141

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru