

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.07.2025 23	24,00	55,06	43,14	11,92	41,800	29,230	12,570	9,055	3,059	12,570	0,903
22.07.2025 23	24,00	55,50	43,47	12,03	41,000	29,840	11,160	9,239	3,059	11,160	0,855
23.07.2025 23	24,00	55,51	43,33	12,18	42,800	29,720	13,080	9,167	3,059	13,080	0,944
24.07.2025 23	24,00	51,98	41,64	10,34	37,300	16,910	20,390	8,107	3,059	20,390	1,049
25.07.2025 23	23,92	55,27	43,74	11,53	38,800	16,460	22,340	8,851	3,059	22,340	1,175
26.07.2025 23	17,88	51,90	42,13	9,77	33,200	20,877	12,323	8,219	2,896	12,323	0,757
27.07.2025 23	24,00	55,75	44,66	11,09	40,700	28,370	12,330	8,810	3,059	12,330	0,867
28.07.2025 23	24,00	56,18	44,19	11,99	39,500	28,350	11,150	8,800	3,059	11,150	0,843
29.07.2025 23	24,00	56,68	44,73	11,95	39,700	28,560	11,140	8,851	3,059	11,140	0,849
30.07.2025 23	24,00	56,45	44,52	11,93	38,500	27,100	11,400	8,474	3,059	11,400	0,841
31.07.2025 23	23,98	56,26	44,39	11,87	38,300	26,560	11,740	8,423	3,059	11,740	0,847
01.08.2025 23	24,00	56,71	44,52	12,19	37,500	27,390	10,110	8,606	3,059	10,110	0,792
02.08.2025 23	24,00	56,15	44,50	11,65	40,800	28,050	12,750	8,810	3,059	12,750	0,903
03.08.2025 23	24,00	55,45	43,69	11,76	40,900	27,920	12,980	8,780	3,059	12,980	0,900
04.08.2025 23	24,00	55,59	43,79	11,80	39,900	28,020	11,880	8,821	3,059	11,880	0,861
05.08.2025 23	23,97	55,70	44,06	11,64	37,800	26,307	11,493	8,270	3,059	11,493	0,822
06.08.2025 23	24,00	53,45	42,92	10,53	35,700	24,330	11,370	7,617	3,059	11,370	0,739
07.08.2025 23	24,00	56,06	45,13	10,93	40,700	29,130	11,570	9,055	3,059	11,570	0,842
08.08.2025 23	24,00	55,42	44,29	11,13	39,800	28,770	11,030	8,963	3,059	11,030	0,809
09.08.2025 23	24,00	54,83	43,94	10,89	42,200	28,920	13,280	8,994	3,059	13,280	0,896
10.08.2025 23	24,00	55,52	43,69	11,83	42,600	28,730	13,870	8,902	3,059	13,870	0,959
11.08.2025 23	24,00	49,91	40,75	9,16	33,900	24,727	9,173	7,862	3,059	9,173	0,649
12.08.2025 23	24,00	24,83	24,27	0,56	0,000	0,000	0,000	2,050	3,059	0,000	0,000
13.08.2025 23	24,00	23,96	22,58	1,38	0,000	0,000	0,000	2,855	3,059	0,000	0,000
14.08.2025 23	24,00	23,18	22,56	0,62	0,000	0,000	0,000	2,692	3,059	0,000	0,000
15.08.2025 23	24,00	23,16	22,52	0,64	0,000	0,000	0,000	2,753	3,059	0,000	0,000
16.08.2025 23	24,00	23,58	23,03	0,55	0,000	0,000	0,000	2,702	3,059	0,000	0,000
17.08.2025 23	24,00	23,99	23,19	0,80	0,000	0,000	0,000	2,661	3,059	0,000	0,000
18.08.2025 23	24,00	24,24	23,50	0,74	0,000	0,000	0,000	2,631	3,059	0,000	0,000
19.08.2025 23	24,00	23,96	23,69	0,27	0,000	0,000	0,000	2,621	3,059	0,000	0,000
20.08.2025 23	24,00	23,86	23,54	0,32	0,000	0,000	0,000	2,019	3,059	0,000	0,000
Среднее	23,80	46,00	37,75	8,26	27,455	18,672	9,004	6,892	3,054	9,004	0,616
Итого	737,75				863,400	584,270	279,130			279,130	19,103

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.07.2025	31426,382	1752,141
20.08.2025	31698,660	1771,244

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru