

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	24,00	22,50	22,35	0,15	0,000	0,000	0,000	1,723	3,059	0,000	0,000
22.08.2025 23	24,00	22,87	22,73	0,14	0,000	0,017	-0,017	3,018	3,059	-0,017	-0,000
23.08.2025 23	24,00	22,97	23,24	-0,27	0,000	0,000	0,000	1,866	3,059	0,000	0,000
24.08.2025 23	24,00	23,41	23,57	-0,16	0,000	0,000	0,000	2,019	3,059	0,000	0,000
25.08.2025 23	24,00	22,69	22,47	0,22	0,000	0,000	0,000	1,988	3,059	0,000	0,000
26.08.2025 23	24,00	22,56	21,94	0,62	0,000	0,000	0,000	1,886	3,059	0,000	0,000
27.08.2025 23	24,00	22,43	21,79	0,64	0,000	0,000	0,000	2,009	3,059	0,000	0,000
28.08.2025 23	24,00	23,09	23,16	-0,07	0,000	0,000	0,000	2,039	3,059	0,000	0,000
29.08.2025 23	24,00	33,01	29,27	3,74	0,000	6,460	-6,460	4,048	3,059	-6,460	-0,233
30.08.2025 23	24,00	60,47	46,85	13,62	34,400	24,930	9,470	9,310	3,059	9,470	0,796
31.08.2025 23	24,00	57,18	42,98	14,20	37,800	24,950	12,850	9,014	3,059	12,850	0,963
01.09.2025 23	23,52	57,84	43,74	14,10	36,100	25,890	10,210	9,330	3,059	10,210	0,836
02.09.2025 23	24,00	54,34	42,29	12,05	36,500	25,270	11,230	9,198	3,059	11,230	0,791
03.09.2025 23	24,00	54,32	40,72	13,60	37,400	25,300	12,100	9,065	3,059	12,100	0,873
04.09.2025 23	24,00	54,45	40,93	13,52	37,000	25,360	11,640	9,096	3,059	11,640	0,851
05.09.2025 23	23,02	53,66	40,42	13,24	35,600	24,380	11,220	9,116	3,059	11,220	0,804
06.09.2025 23	17,40	54,34	42,08	12,26	30,900	18,390	12,510	9,024	3,059	12,510	0,781
07.09.2025 23	24,00	54,65	41,66	12,99	40,200	25,480	14,720	9,065	3,059	14,720	0,981
08.09.2025 23	24,00	55,12	41,08	14,04	35,900	24,130	11,770	8,923	3,059	11,770	0,859
09.09.2025 23	24,00	54,20	40,28	13,92	35,800	23,450	12,350	8,688	3,059	12,350	0,868
10.09.2025 23	24,00	54,43	40,39	14,04	36,600	24,110	12,490	8,923	3,059	12,490	0,882
11.09.2025 23	24,00	55,04	40,86	14,18	38,800	25,720	13,080	9,259	3,059	13,080	0,946
12.09.2025 23	24,00	54,82	40,45	14,37	37,000	24,800	12,200	8,963	3,059	12,200	0,887
13.09.2025 23	24,00	54,95	40,26	14,69	37,600	25,130	12,470	9,086	3,059	12,470	0,920
14.09.2025 23	24,00	55,30	40,57	14,73	39,100	24,890	14,210	9,096	3,059	14,210	1,003
15.09.2025 23	24,00	55,35	39,65	15,70	35,600	22,460	13,140	8,555	3,059	13,140	0,932
16.09.2025 23	24,00	55,33	39,80	15,53	36,700	24,900	11,800	9,096	3,059	11,800	0,911
17.09.2025 23	24,00	55,71	40,66	15,05	39,300	26,470	12,830	9,320	3,059	12,830	0,975
18.09.2025 23	24,00	53,99	38,62	15,37	35,700	23,300	12,400	8,719	3,059	12,400	0,901
19.09.2025 23	24,00	54,86	38,90	15,96	36,600	24,520	12,080	9,004	3,059	12,080	0,923
20.09.2025 23	24,00	54,77	39,67	15,10	39,300	26,500	12,800	9,361	3,059	12,800	0,969
Среднее	23,74	46,15	35,92	10,23	25,755	17,495	8,487	7,091	3,059	8,487	0,626
Итого	735,93				809,900	546,806	263,094			263,094	19,419

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	31698,660	1771,244
20.09.2025	31954,733	1790,663

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru