

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.10.2024 23	24,00	48,67	36,46	12,21	45,100	28,380	16,720	8,596	3,059	16,720	0,991
23.10.2024 23	24,00	35,86	26,95	8,91	14,800	10,590	4,210	4,150	3,059	4,210	0,291
24.10.2024 23	23,78	43,90	33,55	10,35	23,800	13,237	10,563	6,852	3,059	10,563	0,604
25.10.2024 23	24,00	51,49	37,95	13,54	43,100	28,460	14,640	8,586	3,059	14,640	0,995
26.10.2024 23	24,00	51,36	37,70	13,66	45,400	29,160	16,240	8,749	3,059	16,240	1,080
27.10.2024 23	24,00	51,10	37,57	13,53	45,900	28,640	17,260	8,657	3,059	17,260	1,105
28.10.2024 23	24,00	52,16	37,95	14,21	42,800	28,690	14,110	8,719	3,059	14,110	0,997
29.10.2024 23	24,00	49,75	37,15	12,60	45,400	29,380	16,020	8,872	3,059	16,020	1,017
30.10.2024 23	24,00	50,82	38,01	12,81	43,600	29,290	14,310	8,943	3,059	14,310	0,957
31.10.2024 23	24,00	51,59	38,46	13,13	42,600	28,380	14,220	8,637	3,059	14,220	0,952
01.11.2024 23	24,00	50,09	37,94	12,15	44,500	29,700	14,800	9,116	3,059	14,800	0,952
02.11.2024 23	24,00	50,62	38,67	11,95	44,200	29,960	14,240	9,208	3,059	14,240	0,928
03.11.2024 23	24,00	51,08	37,97	13,11	42,700	27,960	14,740	8,504	3,059	14,740	0,971
04.11.2024 23	24,00	51,34	37,94	13,40	47,400	29,780	17,620	9,055	3,059	17,620	1,112
05.11.2024 23	24,00	51,13	37,71	13,42	45,800	28,880	16,920	8,780	3,059	16,920	1,073
06.11.2024 23	24,00	54,41	39,32	15,09	42,800	28,940	13,860	8,729	3,059	13,860	1,038
07.11.2024 23	24,00	52,54	38,97	13,57	44,100	28,840	15,260	8,719	3,059	15,260	1,030
08.11.2024 23	24,00	51,68	38,47	13,21	42,200	27,850	14,350	8,494	3,059	14,350	0,956
09.11.2024 23	23,92	53,61	39,54	14,07	43,200	28,220	14,980	8,576	3,059	14,980	1,043
10.11.2024 23	23,85	53,86	39,93	13,93	43,200	28,800	14,400	8,810	3,059	14,400	1,049
11.11.2024 23	24,00	52,49	39,01	13,48	43,500	28,510	14,990	8,719	3,059	14,990	1,018
12.11.2024 23	24,00	54,66	40,20	14,46	43,900	28,680	15,220	8,688	3,059	15,220	1,078
13.11.2024 23	23,48	56,57	41,51	15,06	43,100	29,930	13,170	9,392	3,059	13,170	1,058
14.11.2024 23	24,00	54,59	40,23	14,36	42,200	28,690	13,510	8,759	3,059	13,510	1,008
15.11.2024 23	24,00	53,42	39,60	13,82	42,300	28,280	14,020	8,606	3,059	14,020	0,984
16.11.2024 23	24,00	55,34	40,43	14,91	44,000	30,020	13,980	9,116	3,059	13,980	1,074
17.11.2024 23	24,00	53,22	39,32	13,90	46,400	29,190	17,210	8,861	3,059	17,210	1,143
18.11.2024 23	24,00	54,22	39,69	14,53	42,600	28,800	13,800	8,759	3,059	13,800	1,023
19.11.2024 23	24,00	55,66	41,02	14,64	44,300	29,940	14,360	9,075	3,059	14,360	1,084
20.11.2024 23	24,00	53,49	39,88	13,61	42,200	28,780	13,420	8,770	3,059	13,420	0,970
Среднее	23,97	51,69	38,30	13,39	41,692	27,596	14,438	8,583	3,059	14,438	0,986
Итого	719,03				1267,100	833,956	433,144			433,144	29,582

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.10.2024	27252,187	1474,027
20.11.2024	27675,060	1503,609

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru