

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Втс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Втс, м³	Втгвс, Гкал
21.11.2024 23	24,00	52,66	39,98	12,68	44,400	30,240	14,160	9,228	3,059	14,160	0,978
22.11.2024 23	24,00	51,86	38,96	12,90	38,400	6,817	31,583	8,127	3,059	31,583	1,461
23.11.2024 23	24,00	51,26	39,66	11,60	43,900	28,920	14,980	8,821	3,059	14,980	0,940
24.11.2024 23	24,00	52,10	38,95	13,15	46,900	29,040	17,860	8,759	3,059	17,860	1,133
25.11.2024 23	24,00	54,26	39,67	14,59	42,900	28,930	13,970	8,739	3,059	13,970	1,034
26.11.2024 23	24,00	53,01	39,54	13,47	44,600	29,700	14,900	9,106	3,059	14,900	1,029
27.11.2024 23	24,00	53,16	39,51	13,65	44,600	29,090	15,510	8,912	3,059	15,510	1,055
28.11.2024 23	24,00	54,30	39,79	14,51	42,200	27,560	14,640	8,494	3,059	14,640	1,030
29.11.2024 23	24,00	55,12	40,28	14,84	44,100	29,250	14,850	8,912	3,059	14,850	1,093
30.11.2024 23	24,00	53,54	39,37	14,17	43,200	28,440	14,760	8,759	3,059	14,760	1,031
01.12.2024 23	24,00	54,12	39,59	14,53	46,200	27,660	18,540	8,474	3,059	18,540	1,191
02.12.2024 23	24,00	53,37	39,03	14,34	42,000	27,720	14,280	8,545	3,059	14,280	1,005
03.12.2024 23	24,00	55,49	40,10	15,39	45,000	29,840	15,160	9,045	3,059	15,160	1,142
04.12.2024 23	24,00	52,54	38,53	14,01	43,800	28,250	15,550	8,790	3,059	15,550	1,056
05.12.2024 23	24,00	54,02	39,35	14,67	43,000	28,220	14,780	8,668	3,059	14,780	1,046
06.12.2024 23	24,00	53,87	39,51	14,36	42,100	28,250	13,850	8,708	3,059	13,850	0,995
07.12.2024 23	24,00	55,39	40,26	15,13	44,800	29,530	15,270	8,984	3,059	15,270	1,126
08.12.2024 23	24,00	53,04	39,11	13,93	44,500	27,500	17,000	8,545	3,059	17,000	1,109
09.12.2024 23	24,00	53,52	39,48	14,04	42,700	28,030	14,670	8,545	3,059	14,670	1,016
10.12.2024 23	24,00	52,25	39,22	13,03	43,500	28,680	14,820	8,841	3,059	14,820	0,988
11.12.2024 23	23,97	54,07	40,31	13,76	44,000	29,500	14,500	9,075	3,059	14,500	1,029
12.12.2024 23	24,00	52,42	38,68	13,74	42,500	27,480	15,020	8,566	3,059	15,020	1,007
13.12.2024 23	24,00	53,68	38,60	15,08	41,900	27,740	14,160	8,545	3,059	14,160	1,022
14.12.2024 23	23,98	52,75	37,86	14,89	42,600	27,650	14,950	8,586	3,059	14,950	1,034
15.12.2024 23	24,00	53,72	38,57	15,15	45,100	27,600	17,500	8,402	3,059	17,500	1,167
16.12.2024 23	23,98	50,27	36,35	13,92	41,200	26,480	14,720	8,362	3,059	14,720	0,967
17.12.2024 23	23,97	51,81	37,51	14,30	41,300	26,390	14,910	8,250	3,059	14,910	0,989
18.12.2024 23	24,00	51,33	37,55	13,78	40,500	24,940	15,560	7,954	3,059	15,560	0,982
19.12.2024 23	24,00	48,87	36,57	12,30	23,900	17,533	6,367	7,821	3,059	6,367	0,513
Среднее	24,00	53,03	39,03	14,00	42,051	26,937	15,477	8,640	3,059	15,477	1,040
Итого	695,90				1235,800	786,980	448,821			448,821	30,167

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Втгвс, Гкал
21.11.2024	27675,060	1503,609
19.12.2024	28113,378	1533,776

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru