

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 61

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600743

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	68,28	48,91	19,37	140,570	116,070	24,501	4,813	4,568	2,715	2,239
23.03.2025 23	24,00	68,17	48,75	19,42	143,124	115,088	28,035	4,650	4,405	2,778	2,234
24.03.2025 23	21,23	67,25	47,92	19,33	122,236	89,503	32,733	4,793	4,548	2,365	1,731
25.03.2025 23	24,00	62,98	45,32	17,66	64,451	40,172	24,279	5,139	4,925	1,230	0,764
26.03.2025 23	24,00	66,39	49,53	16,86	104,860	129,973	-25,113	4,976	4,701	1,753	2,189
27.03.2025 23	24,00	64,77	43,98	20,79	49,788	48,305	1,483	5,364	5,170	0,919	0,903
28.03.2025 23	24,00	47,70	45,41	2,29	33,525	3,452	30,073	5,476	5,313	0,606	0,054
29.03.2025 23	24,00	31,48	35,33	-3,85	8,433	0,000	8,433	5,639	5,527	0,143	0,000
30.03.2025 23	24,00	56,66	38,13	18,53	35,966	34,879	1,086	5,384	5,221	0,578	0,562
31.03.2025 23	24,00	63,03	47,45	15,58	126,837	104,369	22,468	4,874	4,599	1,977	1,645
01.04.2025 23	24,00	63,20	47,61	15,59	139,007	127,415	11,592	4,915	4,640	2,163	1,982
02.04.2025 23	24,00	53,36	44,78	8,58	59,303	55,292	4,011	5,201	4,997	0,890	0,830
03.04.2025 23	24,00	59,44	44,47	14,97	84,010	90,544	-6,535	5,211	4,976	1,255	1,352
04.04.2025 23	24,00	61,25	44,50	16,75	101,121	107,576	-6,455	5,078	4,854	1,691	1,799
05.04.2025 23	24,00	61,70	44,59	17,11	100,409	105,393	-4,984	5,078	4,854	1,716	1,802
06.04.2025 23	24,00	61,65	43,80	17,85	94,026	99,581	-5,555	5,078	4,874	1,674	1,773
07.04.2025 23	24,00	60,92	43,50	17,42	92,391	97,414	-5,023	5,119	4,915	1,607	1,694
08.04.2025 23	24,00	61,23	43,25	17,98	92,081	96,631	-4,550	5,058	4,854	1,652	1,734
09.04.2025 23	24,00	62,21	43,57	18,64	98,510	99,290	-0,780	4,956	4,752	1,833	1,847
10.04.2025 23	24,00	63,70	44,55	19,15	104,423	102,324	2,099	4,905	4,680	1,998	1,958
11.04.2025 23	24,00	62,72	44,04	18,68	100,747	101,453	-0,706	4,844	4,630	1,879	1,892
12.04.2025 23	24,00	63,12	43,91	19,21	101,510	100,270	1,240	4,874	4,660	1,948	1,924
13.04.2025 23	24,00	63,41	44,06	19,35	102,083	100,066	2,017	4,833	4,630	1,973	1,934
14.04.2025 23	24,00	63,07	44,24	18,83	102,593	101,147	1,445	4,854	4,640	1,930	1,903
15.04.2025 23	24,00	43,83	36,88	6,95	46,551	46,150	0,401	3,671	3,477	0,807	0,798
16.04.2025 23	24,00	22,48	23,35	-0,87	0,000	0,000	0,000	2,233	2,101	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,03	20,71	-0,68	0,000	0,000	0,000	2,325	2,192	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,99	19,52	-0,53	0,000	0,000	0,000	2,396	2,264	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	19,07	19,36	-0,29	0,000	0,000	0,000	2,447	2,315	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	18,98	19,27	-0,29	0,000	0,000	0,000	2,468	2,335	0,000	0,000
Среднее	23,91	53,37	40,36	13,01	74,952	70,412	4,540	4,555	4,354	1,336	1,251
Итого	717,23				2248,555	2112,359	136,196			40,082	37,542

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	1432,403	277,792	28,282
20.04.2025	1472,486	315,334	164,479

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru