

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 62

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1414249

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	50,60	45,98	4,62	90,900	75,290	15,610	3,999	3,500	15,610	0,966
19.02.2025 23	24,00	52,38	47,40	4,98	90,400	76,660	13,740	3,999	3,500	13,740	0,948
20.02.2025 23	24,00	49,75	45,16	4,59	88,400	75,120	13,280	3,999	3,500	13,280	0,858
21.02.2025 23	24,00	51,47	46,64	4,83	93,200	79,840	13,360	3,999	3,500	13,360	0,928
22.02.2025 23	24,00	48,37	43,84	4,53	91,400	32,950	58,450	3,999	3,500	58,450	2,381
23.02.2025 23	24,00	50,24	45,53	4,71	95,800	0,102	95,698	3,999	3,500	95,698	3,807
24.02.2025 23	23,82	49,90	45,21	4,69	90,500	0,000	90,500	3,999	3,500	90,500	3,567
25.02.2025 23	24,00	51,86	46,83	5,03	90,700	0,000	90,700	3,999	3,500	90,700	3,749
26.02.2025 23	24,00	50,42	45,72	4,70	93,700	0,000	93,700	3,999	3,500	93,700	3,739
27.02.2025 23	24,00	51,95	46,81	5,14	89,600	0,000	89,600	3,999	3,500	89,600	3,713
28.02.2025 23	24,00	50,04	45,38	4,66	92,100	0,000	92,100	3,999	3,500	92,100	3,644
01.03.2025 23	24,00	51,94	47,09	4,85	94,200	0,000	94,200	3,999	3,500	94,200	3,898
02.03.2025 23	24,00	51,34	46,62	4,72	91,100	0,000	91,100	3,999	3,500	91,100	3,717
03.03.2025 23	24,00	51,43	46,72	4,71	91,400	0,000	91,400	3,999	3,500	91,400	3,739
04.03.2025 23	24,00	51,38	46,76	4,62	91,200	0,000	91,200	3,999	3,500	91,200	3,726
05.03.2025 23	24,00	52,03	47,33	4,70	90,900	0,000	90,900	3,999	3,500	90,900	3,772
06.03.2025 23	24,00	51,30	46,13	5,17	83,600	0,000	83,600	3,999	3,500	83,600	3,452
07.03.2025 23	24,00	53,98	49,07	4,91	94,000	0,000	94,000	3,999	3,500	94,000	4,076
08.03.2025 23	24,00	51,46	46,96	4,50	90,100	0,000	90,100	3,999	3,500	90,100	3,686
09.03.2025 23	24,00	53,51	48,77	4,74	90,900	0,000	90,900	3,999	3,500	90,900	3,901
10.03.2025 23	24,00	50,34	46,37	3,97	96,600	0,000	96,600	3,999	3,500	96,600	3,851
11.03.2025 23	24,00	53,21	48,39	4,82	89,800	0,000	89,800	3,999	3,500	89,800	3,828
12.03.2025 23	24,00	51,12	46,89	4,23	93,500	0,000	93,500	3,999	3,500	93,500	3,793
13.03.2025 23	24,00	50,62	46,40	4,22	91,200	0,000	91,200	3,999	3,500	91,200	3,656
14.03.2025 23	24,00	48,84	44,85	3,99	89,200	0,000	89,200	3,999	3,500	89,200	3,426
15.03.2025 23	24,00	51,75	47,28	4,47	90,200	0,000	90,200	3,999	3,500	90,200	3,716
16.03.2025 23	24,00	50,52	46,42	4,10	91,100	0,000	91,100	3,999	3,500	91,100	3,647
17.03.2025 23	24,00	50,86	46,73	4,13	93,200	0,000	93,200	3,999	3,500	93,200	3,765
18.03.2025 23	24,00	51,58	47,22	4,36	89,500	0,000	89,500	3,999	3,500	89,500	3,673
19.03.2025 23	24,00	54,58	49,53	5,05	91,100	0,000	91,100	3,999	3,500	91,100	4,003
20.03.2025 23	24,00	51,50	46,90	4,60	90,000	0,000	90,000	3,999	3,500	90,000	3,688
21.03.2025 23	24,00	53,43	48,45	4,98	92,000	0,000	92,000	3,999	3,500	92,000	3,945
Среднее	23,99	51,37	46,73	4,63	91,297	10,624	80,673	3,999	3,500	80,673	3,352
Итого	767,82				2921,500	339,962	2581,538			2581,538	107,254

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
17.02.2025 23	68638,910	43956,636	1375,097
21.03.2025 23	71560,410	44296,598	1482,351

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1