

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 62

Номер прибора: 1414249

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	67,74	50,66	17,08	185,961	185,334	0,627	5,999	5,499	3,168	3,159
23.03.2025 23	24,00	67,67	50,57	17,10	183,912	182,871	1,041	5,999	5,499	3,144	3,126
24.03.2025 23	23,87	66,72	49,96	16,76	180,089	178,871	1,218	5,999	5,499	3,020	2,999
25.03.2025 23	24,00	59,87	47,21	12,66	142,432	141,666	0,766	5,999	5,499	2,391	2,378
26.03.2025 23	24,00	65,65	50,41	15,24	185,885	184,465	1,420	5,999	5,499	2,830	2,808
27.03.2025 23	24,00	53,90	44,36	9,54	107,647	106,992	0,655	5,999	5,499	1,801	1,795
28.03.2025 23	24,00	43,21	38,24	4,97	55,011	54,577	0,434	5,999	5,499	0,862	0,855
29.03.2025 23	24,00	23,75	23,87	-0,12	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	26,11	24,36	1,75	15,789	15,706	0,083	5,999	5,499	0,278	0,275
31.03.2025 23	24,00	62,66	45,97	16,69	152,114	150,973	1,141	5,999	5,499	2,537	2,517
01.04.2025 23	24,00	60,66	43,07	17,59	112,982	112,339	0,643	5,999	5,499	1,913	1,903
02.04.2025 23	24,00	48,04	31,45	16,59	46,324	46,500	-0,176	5,999	5,499	0,815	0,818
03.04.2025 23	24,00	59,47	45,23	14,24	162,405	161,320	1,085	5,999	5,499	2,310	2,295
04.04.2025 23	24,00	61,39	45,71	15,68	159,588	158,712	0,876	5,999	5,499	2,499	2,485
05.04.2025 23	24,00	61,87	45,79	16,08	157,975	156,826	1,149	5,999	5,499	2,538	2,520
06.04.2025 23	24,00	61,78	45,50	16,28	154,150	153,082	1,068	5,999	5,499	2,507	2,490
07.04.2025 23	24,00	61,00	45,39	15,61	153,134	152,001	1,133	5,999	5,499	2,388	2,370
08.04.2025 23	24,00	61,36	45,06	16,30	151,531	150,536	0,995	5,999	5,499	2,466	2,450
09.04.2025 23	24,00	62,26	45,94	16,32	164,614	163,738	0,876	5,999	5,499	2,683	2,668
10.04.2025 23	24,00	63,75	47,24	16,51	171,752	171,074	0,678	5,999	5,499	2,833	2,822
11.04.2025 23	24,00	62,76	46,66	16,10	171,648	171,019	0,629	5,999	5,499	2,761	2,751
12.04.2025 23	24,00	63,21	46,60	16,61	170,134	169,637	0,497	5,999	5,499	2,823	2,815
13.04.2025 23	24,00	63,47	46,83	16,64	169,323	168,829	0,494	5,999	5,499	2,816	2,808
14.04.2025 23	24,00	63,12	47,05	16,07	170,633	170,197	0,436	5,999	5,499	2,738	2,731
15.04.2025 23	24,00	44,08	36,27	7,81	77,307	77,169	0,138	5,999	5,499	1,126	1,125
16.04.2025 23	24,00	22,80	22,55	0,25	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,85	21,41	0,44	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	21,35	21,07	0,28	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	21,36	21,15	0,21	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	21,28	21,25	0,03	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
Среднее	24,00	51,47	39,89	11,58	113,411	112,814	0,597	5,999	5,499	1,842	1,832
Итого	719,87				3402,340	3384,434	17,906			55,246	54,964

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	112727,664	111924,575	2100,552	2083,699
20.04.2025 23	116130,004	115309,009	2155,798	2138,663

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru