

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 62

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1414249

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.04.2025 23	24,00	50,79	45,93	4,86	86,400	0,000	86,400	3,999	3,500	86,400	3,480
22.04.2025 23	24,00	51,75	46,69	5,06	88,400	0,000	88,400	3,999	3,500	88,400	3,645
23.04.2025 23	24,00	51,30	46,22	5,08	86,600	0,000	86,600	3,999	3,500	86,600	3,532
24.04.2025 23	24,00	52,69	47,57	5,12	89,300	0,000	89,300	3,999	3,500	89,300	3,774
25.04.2025 23	24,00	50,12	45,21	4,91	83,300	0,000	83,300	3,999	3,500	83,300	3,304
26.04.2025 23	23,82	51,45	46,46	4,99	88,500	0,000	88,500	3,999	3,500	88,500	3,620
27.04.2025 23	24,00	50,84	45,73	5,11	87,800	0,000	87,800	3,999	3,500	87,800	3,539
28.04.2025 23	24,00	50,97	45,61	5,36	83,400	0,000	83,400	3,999	3,500	83,400	3,375
29.04.2025 23	24,00	50,41	45,22	5,19	86,300	0,000	86,300	3,999	3,500	86,300	3,447
30.04.2025 23	24,00	52,06	46,47	5,59	85,800	0,000	85,800	3,999	3,500	85,800	3,566
01.05.2025 23	24,00	51,98	46,65	5,33	89,500	0,000	89,500	3,999	3,500	89,500	3,711
02.05.2025 23	24,00	52,36	46,66	5,70	80,800	0,000	80,800	3,999	3,500	80,800	3,380
03.05.2025 23	23,82	51,09	45,72	5,37	79,700	0,000	79,700	3,999	3,500	79,700	3,234
04.05.2025 23	24,00	53,01	47,31	5,70	81,800	0,000	81,800	3,999	3,500	81,800	3,468
05.05.2025 23	24,00	50,04	45,14	4,90	86,600	0,000	86,600	3,999	3,500	86,600	3,429
06.05.2025 23	24,00	53,47	47,77	5,70	84,200	0,000	84,200	3,999	3,500	84,200	3,612
07.05.2025 23	24,00	52,87	47,43	5,44	82,500	0,000	82,500	3,999	3,500	82,500	3,488
08.05.2025 23	24,00	53,66	48,25	5,41	88,900	0,000	88,900	3,999	3,500	88,900	3,827
09.05.2025 23	24,00	53,46	48,22	5,24	88,500	0,000	88,500	3,999	3,500	88,500	3,794
10.05.2025 23	24,00	53,83	48,08	5,75	83,300	0,000	83,300	3,999	3,500	83,300	3,599
11.05.2025 23	24,00	54,17	48,33	5,84	82,600	0,000	82,600	3,999	3,500	82,600	3,593
12.05.2025 23	24,00	54,50	48,73	5,77	84,300	0,000	84,300	3,999	3,500	84,300	3,697
13.05.2025 23	24,00	44,59	41,03	3,56	56,200	0,000	56,200	3,999	3,500	56,200	2,340
14.05.2025 23	24,00	51,53	46,35	5,18	84,300	0,000	84,300	3,999	3,500	84,300	3,469
15.05.2025 23	24,00	52,30	47,24	5,06	88,400	0,000	88,400	3,999	3,500	88,400	3,691
16.05.2025 23	24,00	52,11	47,05	5,06	87,200	0,000	87,200	3,999	3,500	87,200	3,622
17.05.2025 23	24,00	49,73	45,32	4,41	90,100	0,000	90,100	3,999	3,500	90,100	3,570
18.05.2025 23	24,00	53,18	47,62	5,56	84,100	0,000	84,100	3,999	3,500	84,100	3,577
19.05.2025 23	24,00	52,21	46,86	5,35	82,200	0,000	82,200	3,999	3,500	82,200	3,425
20.05.2025 23	24,00	53,31	47,82	5,49	84,500	0,000	84,500	3,999	3,500	84,500	3,608
Среднее	23,99	51,86	46,62	5,24	84,517	0,000	84,517	3,999	3,500	84,517	3,514
Итого	719,63				2535,500	0,000	2535,500			2535,500	105,416

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.04.2025 23	74233,711	45030,088	1564,282
20.05.2025 23	76769,211	45030,088	1669,698

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1