

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 62

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1414249

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.08.2025 23	24,00	21,82	23,36	-1,54	1,800	0,000	1,800	3,999	3,500	1,800	0,022
22.08.2025 23	24,00	21,87	23,19	-1,32	1,100	0,000	1,100	3,999	3,500	1,100	0,013
23.08.2025 23	24,00	22,28	24,06	-1,78	0,200	0,000	0,200	3,999	3,500	0,200	0,002
24.08.2025 23	24,00	23,06	23,38	-0,32	0,000	0,000	0,000	3,999	3,500	0,000	0,000
25.08.2025 23	24,00	22,42	23,83	-1,41	0,100	0,000	0,100	3,999	3,500	0,100	0,001
26.08.2025 23	24,00	22,01	23,26	-1,25	0,100	0,000	0,100	3,999	3,500	0,100	0,001
27.08.2025 23	24,00	21,76	22,84	-1,08	0,700	0,000	0,700	3,999	3,500	0,700	0,009
28.08.2025 23	24,00	22,83	23,08	-0,25	0,900	0,000	0,900	3,999	3,500	0,900	0,012
29.08.2025 23	24,00	32,07	30,63	1,44	22,100	0,000	22,100	3,999	3,500	22,100	1,036
30.08.2025 23	24,00	60,47	53,45	7,02	75,100	0,000	75,100	3,999	3,500	75,100	3,715
31.08.2025 23	24,00	57,16	51,04	6,12	74,000	0,000	74,000	3,999	3,500	74,000	3,444
01.09.2025 23	24,00	57,92	52,19	5,73	78,400	0,000	78,400	3,999	3,500	78,400	3,696
02.09.2025 23	24,00	54,41	49,06	5,35	76,000	0,000	76,000	3,999	3,500	76,000	3,328
03.09.2025 23	24,00	54,38	48,95	5,43	74,500	0,000	74,500	3,999	3,500	74,500	3,260
04.09.2025 23	24,00	54,47	49,09	5,38	74,900	0,000	74,900	3,999	3,500	74,900	3,283
05.09.2025 23	22,85	53,51	48,28	5,23	72,600	0,000	72,600	3,999	3,500	72,600	3,117
06.09.2025 23	17,45	54,57	49,01	5,56	57,000	0,000	57,000	3,999	3,500	57,000	2,506
07.09.2025 23	24,00	54,60	49,19	5,41	76,500	0,000	76,500	3,999	3,500	76,500	3,360
08.09.2025 23	24,00	55,11	49,25	5,86	73,100	0,000	73,100	3,999	3,500	73,100	3,248
09.09.2025 23	24,00	54,21	48,37	5,84	71,800	0,000	71,800	3,999	3,500	71,800	3,129
10.09.2025 23	24,00	54,42	48,65	5,77	73,400	0,000	73,400	3,999	3,500	73,400	3,214
11.09.2025 23	24,00	55,10	49,42	5,68	76,500	0,000	76,500	3,999	3,500	76,500	3,399
12.09.2025 23	24,00	54,84	49,11	5,73	74,900	0,000	74,900	3,999	3,500	74,900	3,310
13.09.2025 23	24,00	54,99	49,24	5,75	76,300	0,000	76,300	3,999	3,500	76,300	3,384
14.09.2025 23	24,00	55,31	49,41	5,90	75,800	0,000	75,800	3,999	3,500	75,800	3,385
15.09.2025 23	24,00	55,35	48,95	6,40	69,200	0,000	69,200	3,999	3,500	69,200	3,090
16.09.2025 23	24,00	55,39	49,41	5,98	75,000	0,000	75,000	3,999	3,500	75,000	3,358
17.09.2025 23	24,00	55,74	49,94	5,80	79,000	0,000	79,000	3,999	3,500	79,000	3,561
18.09.2025 23	24,00	54,02	48,02	6,00	71,301	0,000	71,301	3,999	3,500	71,301	3,098
19.09.2025 23	24,00	54,89	48,80	6,09	74,100	0,000	74,100	3,999	3,500	74,100	3,282
20.09.2025 23	24,00	54,83	49,08	5,75	78,800	0,000	78,800	3,999	3,500	78,800	3,490
Среднее	23,75	45,99	42,11	3,88	53,394	0,000	53,394	3,999	3,500	53,394	2,379
Итого	736,30				1655,201	0,000	1655,201			1655,201	73,753

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.08.2025 23	83805,312	45030,088	1978,534
20.09.2025 23	85460,513	45030,088	2052,286

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1