

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 62

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1414249

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	50,53	45,70	4,83	83,600	0,000	83,600	3,999	3,500	83,600	3,350
21.12.2024 23	24,00	52,56	47,40	5,16	85,900	0,000	85,900	3,999	3,500	85,900	3,604
22.12.2024 23	24,00	51,90	46,70	5,20	81,900	0,000	81,900	3,999	3,500	81,900	3,378
23.12.2024 23	24,00	52,34	47,49	4,85	87,000	0,000	87,000	3,999	3,500	87,000	3,637
24.12.2024 23	24,00	51,16	46,53	4,63	83,600	0,000	83,600	3,999	3,500	83,600	3,397
25.12.2024 23	24,00	52,74	47,57	5,17	81,200	0,000	81,200	3,999	3,500	81,200	3,422
26.12.2024 23	24,00	51,28	46,59	4,69	82,900	0,000	82,900	3,999	3,500	82,900	3,377
27.12.2024 23	24,00	52,10	47,37	4,73	86,300	0,000	86,300	3,999	3,500	86,300	3,582
28.12.2024 23	24,00	50,95	46,40	4,55	88,400	0,000	88,400	3,999	3,500	88,400	3,571
29.12.2024 23	24,00	52,03	47,10	4,93	83,700	0,000	83,700	3,999	3,500	83,700	3,471
30.12.2024 23	24,00	50,39	45,68	4,71	83,400	0,000	83,400	3,999	3,500	83,400	3,326
31.12.2024 23	24,00	50,89	46,18	4,71	86,700	0,000	86,700	3,999	3,500	86,700	3,493
01.01.2025 23	24,00	51,36	46,53	4,83	84,000	0,000	84,000	3,999	3,500	84,000	3,428
02.01.2025 23	24,00	52,17	47,27	4,90	86,900	0,000	86,900	3,999	3,500	86,900	3,610
03.01.2025 23	24,00	50,10	45,19	4,91	78,900	0,000	78,900	3,999	3,500	78,900	3,124
04.01.2025 23	24,00	51,89	46,90	4,99	84,700	0,000	84,700	3,999	3,500	84,700	3,483
05.01.2025 23	24,00	46,51	42,63	3,88	86,800	0,000	86,800	3,999	3,500	86,800	3,147
06.01.2025 23	24,00	50,28	45,56	4,72	83,501	0,000	83,501	3,999	3,500	83,501	3,321
07.01.2025 23	24,00	50,74	45,85	4,89	82,300	0,000	82,300	3,999	3,500	82,300	3,310
08.01.2025 23	24,00	52,06	47,00	5,06	85,300	0,000	85,300	3,999	3,500	85,300	3,536
09.01.2025 23	24,00	49,78	45,21	4,57	86,000	0,000	86,000	3,999	3,500	86,000	3,385
10.01.2025 23	24,00	51,27	46,35	4,92	84,000	0,000	84,000	3,999	3,500	84,000	3,421
11.01.2025 23	24,00	51,11	46,29	4,82	85,800	0,000	85,800	3,999	3,500	85,800	3,484
12.01.2025 23	24,00	52,04	47,28	4,76	90,600	0,000	90,600	3,999	3,500	90,600	3,753
13.01.2025 23	24,00	50,08	45,54	4,54	86,000	51,390	34,610	3,999	3,500	34,610	1,580
14.01.2025 23	24,00	48,58	44,00	4,58	72,800	62,510	10,290	3,999	3,500	10,290	0,711
15.01.2025 23	24,00	40,00	37,34	2,66	58,200	44,120	14,080	3,999	3,500	14,080	0,721
16.01.2025 23	24,00	50,31	45,34	4,97	85,200	70,510	14,690	3,999	3,500	14,690	0,907
17.01.2025 23	24,00	50,37	43,47	6,90	58,300	45,520	12,780	3,999	3,500	12,780	0,817
18.01.2025 23	24,00	51,71	44,34	7,37	57,200	44,960	12,240	3,999	3,500	12,240	0,828
19.01.2025 23	24,00	50,54	43,50	7,04	57,600	44,380	13,220	3,999	3,500	13,220	0,837
Среднее	24,00	50,64	45,69	4,95	80,926	11,722	69,204	3,999	3,500	69,204	2,871
Итого	744,00				2508,701	363,390	2145,311			2145,311	89,011

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
19.12.2024 23	64144,309	42052,186	1258,491
19.01.2025 23	66653,010	42415,576	1347,501

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 14.01.2025 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 62

Номер прибора: 1414249

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									V _{co} , м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м³	V ₄ , м³	V _{co} , м³	P ₃ , кг/м³	P ₄ , кг/м³		
14.01.2025 23	24,00	48,58	44,00	4,58	72,800	62,510	10,290	3,999	3,500	10,290	0,711
15.01.2025 23	24,00	40,00	37,34	2,66	58,200	44,120	14,080	3,999	3,500	14,080	0,721
16.01.2025 23	24,00	50,31	45,34	4,97	85,200	70,510	14,690	3,999	3,500	14,690	0,907
17.01.2025 23	24,00	50,37	43,47	6,90	58,300	45,520	12,780	3,999	3,500	12,780	0,817
18.01.2025 23	24,00	51,71	44,34	7,37	57,200	44,960	12,240	3,999	3,500	12,240	0,828
19.01.2025 23	24,00	50,54	43,50	7,04	57,600	44,380	13,220	3,999	3,500	13,220	0,837
Среднее	24,00	48,59	43,00	5,59	64,883	52,000	12,883	3,999	3,500	12,883	0,803
Итого	144,00				389,300	312,000	77,300			77,300	4,820

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м³	V ₄ , м³	Q, Гкал
13.01.2025 23	66263,710	42103,576	1342,682
19.01.2025 23	66653,010	42415,576	1347,501

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru