

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 63

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	70,43	53,42	17,01	155,258	148,594	6,664	5,180	5,007	2,640	2,529
21.01.2025 23	24,00	68,90	52,59	16,31	154,906	148,080	6,826	5,231	5,058	2,525	2,417
22.01.2025 23	24,00	68,55	52,37	16,18	154,836	147,976	6,860	5,211	5,048	2,503	2,393
23.01.2025 23	24,00	70,94	53,93	17,01	155,017	147,995	7,022	5,211	5,037	2,634	2,516
24.01.2025 23	24,00	71,70	53,55	18,15	143,616	137,029	6,586	5,211	5,068	2,597	2,479
25.01.2025 23	24,00	70,34	52,41	17,93	139,427	133,316	6,111	5,262	5,119	2,497	2,390
26.01.2025 23	24,00	69,99	52,16	17,83	138,477	132,433	6,044	5,313	5,170	2,468	2,361
27.01.2025 23	24,00	67,64	50,57	17,07	137,095	130,941	6,154	5,262	5,119	2,339	2,236
28.01.2025 23	24,00	67,21	50,24	16,97	136,245	130,228	6,017	5,211	5,068	2,311	2,211
29.01.2025 23	24,00	67,19	50,00	17,19	135,762	129,889	5,873	5,333	5,201	2,332	2,233
30.01.2025 23	24,00	68,70	50,92	17,78	134,760	128,944	5,817	5,313	5,170	2,393	2,291
31.01.2025 23	23,98	68,44	50,77	17,67	127,374	121,932	5,442	5,088	4,956	2,319	2,224
01.02.2025 23	24,00	69,94	51,34	18,60	131,831	126,323	5,508	5,303	5,170	2,451	2,350
02.02.2025 23	24,00	70,89	52,89	18,00	141,142	134,994	6,148	5,415	5,262	2,539	2,430
03.02.2025 23	24,00	70,30	52,40	17,90	136,692	130,661	6,030	5,394	5,241	2,446	2,340
04.02.2025 23	24,00	68,10	50,71	17,39	134,714	128,839	5,874	5,323	5,180	2,341	2,241
05.02.2025 23	24,00	66,54	49,39	17,15	132,576	126,731	5,845	5,313	5,180	2,272	2,175
06.02.2025 23	24,00	66,64	49,92	16,72	141,676	135,086	6,590	5,313	5,170	2,368	2,260
07.02.2025 23	24,00	68,68	51,77	16,91	149,447	142,362	7,085	5,303	5,139	2,525	2,406
08.02.2025 23	24,00	68,90	52,57	16,33	157,159	149,563	7,596	5,252	5,078	2,565	2,444
09.02.2025 23	24,00	65,91	50,68	15,23	154,772	147,568	7,204	5,190	5,027	2,355	2,249
10.02.2025 23	24,00	65,45	50,07	15,38	152,261	145,037	7,224	4,364	4,211	2,339	2,231
11.02.2025 23	24,00	68,82	52,06	16,76	153,144	145,407	7,736	4,538	4,364	2,564	2,436
12.02.2025 23	24,00	70,85	53,18	17,67	150,426	143,694	6,732	4,762	4,589	2,653	2,536
13.02.2025 23	24,00	68,71	51,50	17,21	75,242	124,748	-49,506	4,528	4,507	1,384	2,294
14.02.2025 23	24,00	72,74	55,16	17,58	112,372	151,583	-39,211	5,170	4,986	1,976	2,675
15.02.2025 23	24,00	72,47	55,15	17,32	157,611	152,077	5,534	5,170	4,986	2,728	2,632
16.02.2025 23	24,00	71,67	54,61	17,06	157,001	151,190	5,811	5,139	4,966	2,678	2,581
17.02.2025 23	24,00	72,65	54,88	17,77	156,129	150,371	5,758	5,129	4,956	2,772	2,671
Среднее	24,00	69,29	52,11	17,18	141,620	138,745	2,875	5,153	5,001	2,432	2,387
Итого	695,98				4106,966	4023,592	83,374			70,517	69,230

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
20.01.2025	1188,998	16250,210
17.02.2025	1259,515	16333,584

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru