

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 63

Номер прибора: 1600758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	69,44	48,85	20,59	107,021	107,670	-0,649	4,874	4,762	2,196	2,210
23.03.2025 23	24,00	69,32	48,83	20,49	106,538	107,175	-0,637	4,711	4,609	2,181	2,194
24.03.2025 23	21,23	68,41	48,14	20,27	90,932	91,582	-0,650	4,844	4,742	1,843	1,856
25.03.2025 23	24,00	64,34	44,44	19,90	48,062	48,461	-0,399	5,129	5,037	0,968	0,976
26.03.2025 23	24,00	67,40	45,03	22,37	56,517	55,773	0,743	5,007	4,925	1,291	1,280
27.03.2025 23	24,00	65,41	38,83	26,58	24,635	24,774	-0,139	5,343	5,272	0,665	0,669
28.03.2025 23	24,00	49,75	40,93	8,82	16,312	18,718	-2,407	5,425	5,364	0,439	0,505
29.03.2025 23	24,00	31,82	34,62	-2,80	1,470	5,257	-3,787	5,537	5,486	0,035	0,127
30.03.2025 23	24,00	57,18	35,33	21,85	19,197	19,420	-0,223	5,333	5,272	0,449	0,455
31.03.2025 23	24,00	63,92	41,90	22,02	70,062	70,403	-0,341	4,997	4,925	1,538	1,546
01.04.2025 23	23,98	64,15	42,51	21,64	73,785	74,156	-0,371	5,058	4,986	1,593	1,601
02.04.2025 23	24,00	54,56	40,77	13,79	32,286	32,413	-0,127	5,231	5,170	0,676	0,679
03.04.2025 23	24,00	60,27	39,24	21,03	42,582	47,451	-4,869	5,211	5,150	0,884	0,992
04.04.2025 23	24,00	62,05	39,26	22,79	58,053	58,170	-0,116	5,088	5,017	1,321	1,323
05.04.2025 23	24,00	62,57	39,17	23,40	57,547	57,675	-0,129	5,088	5,027	1,345	1,347
06.04.2025 23	24,00	62,59	42,21	20,38	81,606	81,583	0,023	5,048	4,966	1,617	1,617
07.04.2025 23	24,00	61,97	44,22	17,75	94,599	94,313	0,286	5,078	4,986	1,674	1,669
08.04.2025 23	23,97	62,27	43,44	18,83	88,099	88,492	-0,393	5,017	4,935	1,649	1,656
09.04.2025 23	24,00	63,35	48,16	15,19	130,841	131,135	-0,294	4,884	4,752	1,983	1,988
10.04.2025 23	24,00	64,87	49,54	15,33	136,525	137,486	-0,960	4,854	4,711	2,092	2,106
11.04.2025 23	24,00	63,84	49,09	14,75	136,798	137,414	-0,615	4,793	4,650	2,015	2,025
12.04.2025 23	24,00	64,28	49,09	15,19	135,883	136,623	-0,740	4,823	4,680	2,061	0,797
13.04.2025 23	24,00	64,59	49,28	15,31	135,368	136,018	-0,650	4,793	4,650	2,070	2,079
14.04.2025 23	24,00	64,23	49,19	15,04	137,260	138,001	-0,741	4,813	4,670	2,062	2,073
15.04.2025 23	24,00	44,86	38,60	6,26	62,226	62,662	-0,436	3,508	3,498	0,864	0,870
16.04.2025 23	24,00	22,50	23,67	-1,17	0,000	0,000	0,000	1,978	1,978	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	22,88	22,64	0,24	0,000	0,000	0,000	2,060	2,070	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	21,90	21,76	0,14	0,000	0,000	0,000	2,121	2,141	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	22,03	22,11	-0,08	0,000	0,000	0,000	2,152	2,182	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	21,56	21,56	0,00	0,000	0,000	0,000	2,182	2,192	0,000	0,000
Среднее	23,91	54,61	40,08	14,53	64,807	65,428	-0,621	4,499	4,427	1,184	1,155
Итого	717,18				1944,203	1962,826	-18,623			35,514	34,642

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	1330,064	303,713	16403,972
20.04.2025	1365,577	339,631	16385,349

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru