

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	69,54	54,12	15,42	244,396	242,715	1,681	9,188	8,525	3,768	3,743
21.01.2025 23	24,00	68,03	53,24	14,79	243,323	241,639	1,684	9,259	8,606	3,599	3,576
22.01.2025 23	24,00	67,66	52,98	14,68	243,450	241,769	1,681	9,239	8,576	3,573	3,549
23.01.2025 23	24,00	70,03	54,65	15,38	243,869	242,210	1,659	9,239	8,566	3,750	3,725
24.01.2025 23	24,00	70,83	55,36	15,47	245,405	243,742	1,663	9,208	8,535	3,795	3,768
25.01.2025 23	24,00	69,48	54,84	14,64	251,367	249,643	1,723	9,269	8,566	3,682	3,657
26.01.2025 23	24,00	69,14	54,49	14,65	249,889	248,186	1,703	9,341	8,647	3,659	3,636
27.01.2025 23	24,00	66,80	52,79	14,01	247,168	245,478	1,690	9,259	8,586	3,464	3,439
28.01.2025 23	24,00	66,41	52,51	13,90	246,057	244,371	1,687	9,188	8,515	3,419	3,397
29.01.2025 23	24,00	66,30	52,27	14,03	245,746	244,075	1,672	9,371	8,708	3,447	3,424
30.01.2025 23	24,00	67,83	53,25	14,58	243,891	242,247	1,645	9,330	8,668	3,557	3,534
31.01.2025 23	23,98	67,69	53,25	14,44	233,045	231,489	1,556	8,984	8,351	3,469	3,447
01.02.2025 23	24,00	69,08	53,89	15,19	240,274	238,695	1,579	9,310	8,678	3,649	3,626
02.02.2025 23	24,00	70,01	55,37	14,64	256,865	255,165	1,700	9,514	8,780	3,759	3,733
03.02.2025 23	24,00	69,47	54,85	14,62	247,866	246,216	1,650	9,463	8,780	3,624	3,600
04.02.2025 23	24,00	67,28	52,99	14,29	244,303	242,680	1,623	9,351	8,688	3,491	3,470
05.02.2025 23	24,00	65,77	51,68	14,09	240,382	238,782	1,600	9,330	8,698	3,388	3,367
06.02.2025 23	24,00	65,84	51,52	14,32	242,198	240,657	1,541	9,351	8,708	3,469	3,449
07.02.2025 23	24,00	67,84	52,72	15,12	242,588	241,064	1,524	9,351	8,708	3,668	3,647
08.02.2025 23	24,00	68,04	52,81	15,23	241,421	239,897	1,524	9,290	8,657	3,674	3,651
09.02.2025 23	24,00	65,06	50,83	14,23	238,389	236,823	1,566	9,208	8,576	3,392	3,372
10.02.2025 23	24,00	64,51	50,28	14,23	237,322	235,319	2,004	8,005	7,301	3,378	3,351
11.02.2025 23	24,00	67,84	52,34	15,50	237,762	235,644	2,118	8,250	7,576	3,681	3,650
12.02.2025 23	24,00	69,88	53,78	16,10	237,821	236,023	1,798	8,566	7,923	3,824	3,795
13.02.2025 23	24,00	70,93	54,58	16,35	237,770	236,303	1,467	8,770	8,127	3,886	3,861
14.02.2025 23	24,00	71,78	54,90	16,88	231,362	229,926	1,436	9,188	8,596	3,905	3,881
15.02.2025 23	24,00	71,65	54,88	16,77	230,469	229,025	1,444	9,188	8,606	3,866	3,843
16.02.2025 23	24,00	70,80	54,33	16,47	228,488	227,025	1,463	9,147	8,555	3,763	3,739
17.02.2025 23	24,00	71,72	54,45	17,27	226,731	225,297	1,434	9,126	8,545	3,916	3,893
Среднее	24,00	68,53	53,45	15,08	241,366	239,728	1,638	9,148	8,495	3,638	3,615
Итого	695,98				6999,619	6952,107	47,513			105,513	104,825

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
20.01.2025	1999,535	-4378,203
17.02.2025	2105,048	-4330,690

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru