

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	50,95	40,94	10,01	39,365	26,378	12,987	6,220	5,190	12,987	0,788
23.03.2025 23	23,98	53,62	42,72	10,90	40,889	26,374	14,515	6,149	5,129	14,515	0,910
24.03.2025 23	21,23	51,36	41,25	10,11	34,839	23,022	11,817	6,108	5,139	11,817	0,721
25.03.2025 23	24,00	51,39	41,24	10,15	39,475	27,925	11,550	6,292	5,384	11,550	0,755
26.03.2025 23	24,00	50,56	41,63	8,93	42,903	27,987	14,916	6,220	5,425	14,916	0,849
27.03.2025 23	24,00	49,17	39,53	9,64	34,404	22,410	11,994	5,272	4,579	11,994	0,714
28.03.2025 23	24,00	48,95	40,02	8,93	37,634	24,962	12,672	5,782	5,068	12,672	0,712
29.03.2025 23	24,00	47,36	39,02	8,34	40,072	27,360	12,712	6,302	5,425	12,712	0,704
30.03.2025 23	24,00	48,22	40,24	7,98	41,691	26,080	15,611	6,098	5,231	15,611	0,798
31.03.2025 23	24,00	50,17	41,08	9,09	40,758	26,555	14,203	6,200	5,343	14,203	0,817
01.04.2025 23	24,00	50,87	41,37	9,50	39,437	25,723	13,714	6,037	5,221	13,714	0,798
02.04.2025 23	24,00	50,28	40,87	9,41	39,043	26,060	12,983	6,108	5,313	12,983	0,761
03.04.2025 23	24,00	49,44	40,69	8,75	40,674	25,405	15,269	6,057	5,139	15,269	0,817
04.04.2025 23	24,00	50,35	41,29	9,06	37,528	25,012	12,516	6,057	5,078	12,516	0,740
05.04.2025 23	24,00	49,66	41,77	7,89	38,752	25,411	13,341	6,067	5,160	13,341	0,722
06.04.2025 23	24,00	50,84	42,48	8,36	41,275	25,781	15,494	6,139	5,160	15,494	0,835
07.04.2025 23	24,00	49,00	42,49	6,51	37,575	24,210	13,365	5,914	5,129	13,365	0,696
08.04.2025 23	24,00	51,33	46,13	5,20	40,717	26,079	14,638	6,190	5,048	14,638	0,747
09.04.2025 23	24,00	50,90	46,31	4,59	35,256	21,198	14,058	6,067	4,517	14,058	0,688
10.04.2025 23	24,00	52,11	40,03	12,08	25,341	14,489	10,852	6,159	4,028	10,852	0,602
11.04.2025 23	24,00	47,73	33,86	13,87	21,614	12,005	9,609	5,262	3,916	9,609	0,549
12.04.2025 23	24,00	50,98	38,04	12,94	32,176	19,883	12,293	5,884	4,446	12,293	0,754
13.04.2025 23	24,00	50,59	39,00	11,59	36,864	23,013	13,851	6,047	4,823	13,851	0,823
14.04.2025 23	24,00	51,04	39,14	11,90	33,962	22,709	11,253	6,108	4,813	11,253	0,733
15.04.2025 23	24,00	49,14	38,10	11,04	34,729	21,976	12,753	5,884	4,691	12,753	0,730
16.04.2025 23	24,00	48,89	36,94	11,95	34,396	20,897	13,499	5,853	4,528	13,499	0,774
17.04.2025 23	24,00	49,07	37,45	11,62	38,302	21,957	16,345	6,006	4,660	16,345	0,901
18.04.2025 23	24,00	50,97	38,85	12,12	38,851	26,164	12,687	6,322	5,139	12,687	0,839
19.04.2025 23	24,00	50,82	38,38	12,44	37,829	24,124	13,705	5,884	4,864	13,705	0,854
20.04.2025 23	24,00	50,17	37,97	12,20	37,647	24,210	13,437	5,833	4,772	13,437	0,842
Среднее	23,91	50,20	40,29	9,90	36,686	23,657	13,288	6,017	4,945	13,288	0,766
Итого	717,22				1114,006	715,359	398,647			398,647	22,972

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	32996,000	2423,014
20.04.2025	33386,861	2445,986

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru