

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	50,17	38,12	12,05	37,166	24,313	12,853	5,996	4,884	12,853	0,802
22.04.2025 23	24,00	51,19	38,36	12,83	36,061	23,600	12,461	6,078	4,813	12,461	0,809
23.04.2025 23	24,00	50,74	38,16	12,58	35,338	21,400	13,938	6,108	4,721	13,938	0,834
24.04.2025 23	24,00	52,12	40,16	11,96	36,219	22,428	13,791	6,149	4,691	13,791	0,846
25.04.2025 23	24,00	49,47	37,76	11,71	32,906	19,646	13,260	5,843	4,548	13,260	0,752
26.04.2025 23	24,00	50,85	37,79	13,06	32,801	20,852	11,949	6,118	4,650	11,949	0,754
27.04.2025 23	24,00	50,24	37,27	12,97	35,230	20,844	14,386	6,016	4,599	14,386	0,843
28.04.2025 23	23,97	50,37	37,09	13,28	33,735	19,923	13,812	5,823	4,446	13,812	0,819
29.04.2025 23	24,00	49,85	36,71	13,14	32,629	19,417	13,212	5,904	4,466	13,212	0,780
30.04.2025 23	24,00	51,41	38,05	13,36	32,976	21,909	11,067	6,139	4,813	11,067	0,744
01.05.2025 23	24,00	51,42	38,86	12,56	37,355	24,403	12,952	6,128	4,915	12,952	0,839
02.05.2025 23	24,00	51,81	38,59	13,22	34,404	22,339	12,065	5,649	4,711	12,065	0,801
03.05.2025 23	24,00	50,49	37,80	12,69	33,475	21,712	11,763	5,588	4,670	11,763	0,743
04.05.2025 23	24,00	52,45	38,96	13,49	34,599	21,944	12,655	5,557	4,609	12,655	0,811
05.05.2025 23	23,98	49,55	37,85	11,70	36,527	23,745	12,782	5,965	4,884	12,782	0,802
06.05.2025 23	24,00	52,89	39,76	13,13	35,269	22,694	12,575	5,751	4,711	12,575	0,831
07.05.2025 23	24,00	52,33	39,64	12,69	34,609	22,462	12,147	5,792	4,742	12,147	0,791
08.05.2025 23	24,00	53,10	40,73	12,37	36,216	24,088	12,128	6,067	4,895	12,128	0,807
09.05.2025 23	24,00	52,88	37,60	15,28	27,329	16,264	11,065	6,179	4,395	11,065	0,684
10.05.2025 23	24,00	52,94	32,10	20,84	14,952	1,812	13,140	5,700	3,406	13,140	0,603
11.05.2025 23	24,00	53,23	32,30	20,93	17,740	1,396	16,344	5,629	3,385	16,344	0,729
12.05.2025 23	24,00	53,58	34,41	19,17	21,155	8,198	12,957	5,863	3,753	12,957	0,693
13.05.2025 23	24,00	44,86	33,71	11,15	24,607	13,624	10,983	4,528	3,722	10,983	0,621
14.05.2025 23	24,00	50,99	39,49	11,50	33,822	20,361	13,461	5,945	4,619	13,461	0,784
15.05.2025 23	24,00	51,79	40,93	10,86	37,272	25,006	12,266	6,047	4,946	12,266	0,778
16.05.2025 23	24,00	51,62	41,22	10,40	38,697	26,913	11,784	5,996	5,139	11,784	0,762
17.05.2025 23	24,00	49,36	40,06	9,30	41,006	28,818	12,188	6,332	5,619	12,188	0,758
18.05.2025 23	24,00	52,65	41,86	10,79	41,753	27,536	14,217	5,741	5,201	14,217	0,891
19.05.2025 23	23,98	51,67	41,21	10,46	38,834	26,891	11,943	5,721	5,211	11,943	0,774
20.05.2025 23	24,00	52,76	41,38	11,38	40,094	27,754	12,340	5,843	5,282	12,340	0,833
Среднее	24,00	51,29	38,26	13,03	33,072	20,591	12,750	5,873	4,648	12,750	0,777
Итого	719,93				1004,783	622,292	382,491			382,491	23,317

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	33386,861	2445,986
20.05.2025	33761,306	2469,304

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru