

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.05.2025 23	24,00	52,20	40,78	11,42	39,908	28,575	11,333	5,965	5,374	11,333	0,798
22.05.2025 23	24,00	52,87	41,07	11,80	40,415	27,753	12,662	5,782	5,272	12,662	0,859
23.05.2025 23	24,00	52,68	41,66	11,02	41,731	29,293	12,438	6,047	5,517	12,438	0,842
24.05.2025 23	24,00	54,04	42,49	11,55	40,538	29,502	11,036	6,047	5,557	11,036	0,813
25.05.2025 23	24,00	49,79	40,23	9,56	41,739	29,060	12,679	5,996	5,598	12,679	0,777
26.05.2025 23	24,00	53,73	43,43	10,30	40,194	29,191	11,003	5,925	5,537	11,003	0,771
27.05.2025 23	24,00	53,86	43,61	10,25	41,060	29,324	11,736	5,935	5,588	11,736	0,800
28.05.2025 23	24,00	53,83	43,55	10,28	42,047	30,718	11,329	6,108	5,772	11,329	0,798
29.05.2025 23	24,00	53,41	43,15	10,26	42,810	30,267	12,543	5,965	5,700	12,543	0,843
30.05.2025 23	24,00	52,73	42,69	10,04	43,634	30,399	13,235	5,965	5,710	13,235	0,855
31.05.2025 23	24,00	52,67	42,66	10,01	41,984	30,771	11,213	6,057	5,812	11,213	0,775
01.06.2025 23	24,00	53,56	43,34	10,22	43,346	31,643	11,703	6,149	5,914	11,703	0,820
02.06.2025 23	24,00	52,04	42,25	9,79	43,398	30,547	12,851	5,945	5,741	12,851	0,826
03.06.2025 23	24,00	53,12	43,06	10,06	45,194	31,008	14,186	5,996	5,792	14,186	0,902
04.06.2025 23	24,00	37,73	31,02	6,71	14,092	11,067	3,025	2,835	3,008	3,025	0,238
05.06.2025 23	24,00	52,27	43,53	8,74	43,332	29,967	13,365	6,078	5,547	13,365	0,820
06.06.2025 23	24,00	53,49	42,25	11,24	38,002	27,639	10,363	5,690	5,252	10,363	0,747
07.06.2025 23	24,00	53,75	42,56	11,19	38,816	27,562	11,254	5,700	5,272	11,254	0,788
08.06.2025 23	24,00	54,69	43,33	11,36	39,962	27,830	12,132	5,659	5,241	12,132	0,844
09.06.2025 23	24,00	54,09	43,80	10,29	41,918	30,390	11,528	6,108	5,659	11,528	0,810
10.06.2025 23	24,00	53,94	43,86	10,08	41,584	30,783	10,801	6,200	5,751	10,801	0,774
11.06.2025 23	24,00	54,87	44,25	10,62	40,049	30,135	9,914	5,996	5,598	9,914	0,750
12.06.2025 23	24,00	54,57	44,04	10,53	41,126	29,645	11,481	5,955	5,537	11,481	0,810
13.06.2025 23	24,00	54,20	43,58	10,62	38,937	29,717	9,220	6,037	5,619	9,220	0,709
14.06.2025 23	24,00	54,32	43,43	10,89	40,816	30,292	10,524	6,057	5,649	10,524	0,782
15.06.2025 23	24,00	54,29	42,90	11,39	39,267	28,510	10,757	5,649	5,292	10,757	0,786
16.06.2025 23	24,00	51,23	41,14	10,09	39,833	28,969	10,864	5,802	5,415	10,864	0,722
17.06.2025 23	24,00	50,73	40,56	10,17	40,066	29,485	10,581	5,863	5,466	10,581	0,732
18.06.2025 23	24,00	53,16	41,92	11,24	38,473	29,092	9,381	5,894	5,435	9,381	0,723
19.06.2025 23	24,00	52,81	42,01	10,80	40,949	28,820	12,129	5,904	5,415	12,129	0,819
20.06.2025 23	24,00	53,90	42,64	11,26	39,498	29,403	10,095	5,935	5,435	10,095	0,759
Среднее	24,00	52,73	42,28	10,44	39,619	28,696	11,205	5,847	5,467	11,205	0,777
Итого	744,00				1244,727	897,357	347,370			347,370	24,094

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.05.2025	33761,306	2469,304
20.06.2025	34099,889	2493,397

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru