

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	53,96	42,65	11,31	39,039	29,473	9,566	5,914	5,435	9,566	0,741
22.06.2025 23	24,00	53,32	42,43	10,89	41,577	29,801	11,776	5,986	5,517	11,776	0,819
23.06.2025 23	24,00	53,30	42,73	10,57	40,368	29,872	10,496	5,976	5,517	10,496	0,757
24.06.2025 23	24,00	53,23	42,90	10,33	40,762	29,904	10,858	5,976	5,527	10,858	0,770
25.06.2025 23	24,00	53,11	43,08	10,03	40,792	30,489	10,303	6,118	5,680	10,303	0,737
26.06.2025 23	24,00	54,08	43,73	10,35	42,015	30,819	11,196	6,118	5,670	11,196	0,801
27.06.2025 23	24,00	54,08	43,73	10,35	39,620	29,422	10,198	5,894	5,476	10,198	0,744
28.06.2025 23	24,00	53,36	43,05	10,31	40,145	29,911	10,234	6,037	5,588	10,234	0,741
29.06.2025 23	24,00	54,15	43,68	10,47	41,140	30,368	10,772	6,037	5,578	10,772	0,777
30.06.2025 23	24,00	53,47	43,31	10,16	40,080	29,730	10,350	5,955	5,527	10,350	0,743
01.07.2025 23	24,00	53,30	43,42	9,88	41,359	29,908	11,451	5,986	5,537	11,451	0,778
02.07.2025 23	24,00	53,63	42,89	10,74	40,938	29,955	10,983	6,006	5,578	10,983	0,786
03.07.2025 23	24,00	53,54	42,14	11,40	38,151	28,122	10,029	5,690	5,282	10,029	0,744
04.07.2025 23	24,00	53,25	42,35	10,90	38,291	29,304	8,987	5,945	5,496	8,987	0,697
05.07.2025 23	24,00	54,11	43,06	11,05	39,616	29,512	10,104	5,965	5,506	10,104	0,758
06.07.2025 23	24,00	54,22	43,16	11,06	38,406	28,275	10,131	5,751	5,323	10,131	0,747
07.07.2025 23	24,00	54,40	43,65	10,75	38,231	28,146	10,085	5,761	5,323	10,085	0,739
08.07.2025 23	24,00	54,90	44,18	10,72	38,102	29,213	8,889	5,904	5,435	8,889	0,699
09.07.2025 23	24,00	54,81	44,09	10,72	37,593	29,482	8,111	5,935	5,466	8,111	0,666
10.07.2025 23	24,00	55,25	44,20	11,05	37,212	29,196	8,016	5,925	5,445	8,016	0,675
11.07.2025 23	24,00	54,87	44,33	10,54	37,022	29,291	7,731	5,976	5,486	7,731	0,645
12.07.2025 23	24,00	55,10	44,62	10,48	37,937	29,157	8,780	5,894	5,425	8,780	0,689
13.07.2025 23	24,00	55,57	44,72	10,85	37,218	30,204	7,014	6,057	5,557	7,014	0,635
14.07.2025 23	24,00	55,07	44,67	10,40	39,256	30,106	9,150	6,057	5,568	9,150	0,712
15.07.2025 23	24,00	55,70	44,91	10,79	37,325	30,549	6,776	6,118	5,619	6,776	0,628
16.07.2025 23	24,00	53,68	44,11	9,57	39,597	29,684	9,913	5,996	5,435	9,913	0,692
17.07.2025 23	24,00	54,15	44,46	9,69	37,330	28,247	9,083	6,037	5,323	9,083	0,666
18.07.2025 23	24,00	55,30	45,02	10,28	37,850	29,118	8,732	6,200	5,435	8,732	0,684
19.07.2025 23	24,00	55,49	45,30	10,19	38,178	29,929	8,249	6,373	5,588	8,249	0,668
20.07.2025 23	24,00	55,13	44,61	10,52	37,860	28,647	9,213	6,108	5,374	9,213	0,705
Среднее	24,00	54,25	43,71	10,55	38,562	29,260	9,573	5,990	5,490	9,573	0,721
Итого	720,00				1173,018	885,834	287,184			287,184	21,641

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	34099,889	2493,397
20.07.2025	34378,964	2515,038

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru