

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.07.2025 23	24,00	54,65	44,09	10,56	36,494	27,841	8,653	6,006	5,252	8,653	0,667
22.07.2025 23	24,00	55,11	44,30	10,81	36,499	28,288	8,211	6,098	5,323	8,211	0,663
23.07.2025 23	14,07	55,03	44,03	11,00	21,377	16,766	4,611	6,078	5,323	4,611	0,384
24.07.2025 23	15,18	53,99	44,69	9,30	23,060	17,427	5,633	5,894	5,170	5,633	0,404
25.07.2025 23	24,00	54,86	45,50	9,36	34,830	26,711	8,119	5,853	5,088	8,119	0,607
26.07.2025 23	17,88	51,39	42,84	8,55	29,277	20,200	9,077	5,466	4,813	9,077	0,573
27.07.2025 23	24,00	55,34	45,33	10,01	35,352	27,256	8,096	5,833	5,170	8,096	0,629
28.07.2025 23	24,00	55,77	45,52	10,25	35,688	27,029	8,659	5,812	5,150	8,659	0,660
29.07.2025 23	24,00	56,29	45,90	10,39	34,715	27,122	7,593	5,843	5,160	7,593	0,621
30.07.2025 23	24,00	56,02	45,50	10,52	34,656	26,004	8,652	5,608	4,997	8,652	0,659
31.07.2025 23	9,80	55,47	44,82	10,65	12,958	10,678	2,280	5,700	5,099	2,280	0,213
01.08.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08.2025 23	11,02	55,48	44,46	11,02	17,124	12,492	4,632	5,741	5,099	4,632	0,340
05.08.2025 23	23,98	55,29	44,28	11,01	33,771	26,401	7,370	5,619	4,976	7,370	0,611
06.08.2025 23	24,00	53,01	42,74	10,27	34,566	25,076	9,490	5,568	4,854	9,490	0,653
07.08.2025 23	24,00	55,76	44,38	11,38	36,217	26,981	9,236	5,894	5,150	9,236	0,718
08.08.2025 23	24,00	54,98	43,87	11,11	34,961	27,038	7,923	5,935	5,180	7,923	0,642
09.08.2025 23	24,00	54,44	43,58	10,86	36,624	27,363	9,261	5,955	5,190	9,261	0,695
10.08.2025 23	24,00	55,11	43,71	11,40	36,463	27,323	9,140	5,914	5,160	9,140	0,710
11.08.2025 23	24,00	49,41	40,95	8,46	31,353	23,493	7,860	5,211	4,579	7,860	0,560
12.08.2025 23	24,00	23,14	25,45	-2,31	0,095	0,014	0,081	1,448	1,662	0,081	0,001
13.08.2025 23	24,00	22,05	23,51	-1,46	0,190	0,025	0,165	1,907	2,101	0,165	0,002
14.08.2025 23	24,00	21,67	23,15	-1,48	0,070	0,004	0,066	1,805	2,203	0,066	0,001
15.08.2025 23	24,00	21,56	22,82	-1,26	0,058	0,001	0,057	1,856	2,376	0,057	0,001
16.08.2025 23	24,00	21,49	22,58	-1,09	0,088	0,003	0,085	1,815	2,284	0,085	0,001
17.08.2025 23	24,00	21,45	22,55	-1,10	0,077	0,012	0,065	1,795	2,284	0,065	0,001
18.08.2025 23	24,00	21,44	22,66	-1,22	0,104	0,000	0,104	1,774	2,274	0,104	0,001
19.08.2025 23	24,00	21,46	22,69	-1,23	0,085	0,013	0,072	1,774	2,264	0,072	0,001
20.08.2025 23	24,00	21,69	22,64	-0,95	0,613	0,043	0,570	2,376	2,702	0,570	0,007
Среднее	20,00	44,05	37,45	6,60	21,034	14,431	4,702	4,083	3,770	4,702	0,356
Итого	619,93				597,369	451,604	145,765			145,765	11,025

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.07.2025	34378,964	2515,038
20.08.2025	34520,565	2526,063

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru