

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	24,00	21,37	22,44	-1,07	0,604	0,000	0,604	3,538	3,712	0,604	0,007
22.08.2025 23	24,00	21,00	22,21	-1,21	0,328	0,000	0,328	3,233	3,406	0,328	0,004
23.08.2025 23	24,00	20,94	22,20	-1,26	0,020	0,016	0,004	2,090	2,254	0,004	0,000
24.08.2025 23	24,00	21,02	22,46	-1,44	0,033	0,008	0,025	1,601	1,734	0,025	0,000
25.08.2025 23	24,00	20,71	21,83	-1,12	0,040	0,003	0,037	1,652	1,795	0,037	0,000
26.08.2025 23	24,00	20,58	21,52	-0,94	0,097	0,006	0,091	1,734	1,876	0,091	0,001
27.08.2025 23	24,00	20,56	21,31	-0,75	0,099	0,000	0,099	2,080	2,233	0,099	0,001
28.08.2025 23	24,00	20,79	21,73	-0,94	0,245	0,001	0,244	2,580	2,763	0,244	0,003
29.08.2025 23	24,00	30,83	27,25	3,58	10,744	6,428	4,316	3,569	3,559	4,316	0,312
30.08.2025 23	24,00	59,86	44,97	14,89	31,795	23,681	8,114	6,128	5,588	8,114	0,735
31.08.2025 23	24,00	56,65	43,28	13,37	33,495	23,504	9,991	5,945	5,415	9,991	0,772
01.09.2025 23	24,00	57,46	44,20	13,26	33,272	25,420	7,852	6,149	5,598	7,852	0,692
02.09.2025 23	24,00	53,94	42,14	11,80	34,280	24,541	9,739	6,057	5,588	9,739	0,703
03.09.2025 23	24,00	53,88	42,06	11,82	36,141	24,818	11,323	5,976	5,537	11,323	0,771
04.09.2025 23	24,00	54,00	42,02	11,98	33,081	24,925	8,156	5,996	5,578	8,156	0,647
05.09.2025 23	23,02	53,17	41,56	11,61	31,922	23,956	7,966	6,006	5,588	7,966	0,610
06.09.2025 23	17,40	53,55	42,67	10,88	25,556	17,873	7,683	5,996	5,455	7,683	0,522
07.09.2025 23	24,00	54,15	43,48	10,67	34,241	24,991	9,250	6,016	5,517	9,250	0,666
08.09.2025 23	24,00	54,59	42,77	11,82	32,219	23,566	8,653	5,894	5,445	8,653	0,653
09.09.2025 23	24,00	53,64	41,89	11,75	31,370	22,922	8,448	5,741	5,323	8,448	0,628
10.09.2025 23	24,00	53,79	41,41	12,38	32,005	23,070	8,935	5,904	5,404	8,935	0,664
11.09.2025 23	24,00	54,55	42,05	12,50	33,644	24,751	8,893	6,128	5,568	8,893	0,695
12.09.2025 23	24,00	54,30	41,42	12,88	32,510	23,764	8,746	5,935	5,404	8,746	0,678
13.09.2025 23	24,00	54,43	41,39	13,04	32,533	23,840	8,693	6,006	5,445	8,693	0,685
14.09.2025 23	24,00	54,76	41,63	13,13	33,668	23,549	10,119	6,016	5,455	10,119	0,753
15.09.2025 23	24,00	54,75	40,62	14,13	30,728	20,970	9,758	5,659	5,190	9,758	0,719
16.09.2025 23	24,00	54,77	41,30	13,47	32,485	22,977	9,508	5,996	5,415	9,508	0,724
17.09.2025 23	24,00	55,16	42,05	13,11	34,058	24,506	9,552	6,149	5,506	9,552	0,742
18.09.2025 23	24,00	53,41	40,17	13,24	30,921	21,716	9,205	5,761	5,262	9,205	0,682
19.09.2025 23	24,00	54,20	40,62	13,58	31,255	22,652	8,603	5,935	5,374	8,603	0,676
20.09.2025 23	24,00	54,26	41,26	13,00	33,537	24,490	9,047	6,169	5,506	9,047	0,712
Среднее	23,76	45,20	36,38	8,81	23,120	16,727	6,580	4,956	4,629	6,580	0,499
Итого	736,42				726,931	522,944	203,987			203,987	15,454

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	34520,565	2526,063
20.09.2025	34718,759	2541,518

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru