

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
20.12.2024 23	24,00	49,93	38,44	11,49	35,100	18,980	16,120	5,557	4,619	16,120	0,858
21.12.2024 23	24,00	51,88	39,78	12,10	36,000	19,200	16,800	5,608	4,599	16,800	0,925
22.12.2024 23	24,00	51,13	39,45	11,68	36,000	17,920	18,080	5,364	4,456	18,080	0,936
23.12.2024 23	24,00	51,67	40,01	11,66	36,300	19,760	16,540	5,741	4,701	16,540	0,914
24.12.2024 23	24,00	50,61	39,18	11,43	35,000	18,660	16,340	5,527	4,589	16,340	0,869
25.12.2024 23	24,00	52,12	40,16	11,96	33,700	18,030	15,670	5,292	4,405	15,670	0,867
26.12.2024 23	24,00	50,70	39,45	11,25	34,800	18,140	16,660	5,415	4,487	16,660	0,870
27.12.2024 23	24,00	51,49	39,91	11,58	36,400	19,530	16,870	5,659	4,609	16,870	0,913
28.12.2024 23	24,00	50,35	39,04	11,31	36,300	19,200	17,100	5,670	4,640	17,100	0,897
29.12.2024 23	24,00	51,41	39,83	11,58	36,500	18,340	18,160	5,455	4,456	18,160	0,948
30.12.2024 23	24,00	49,75	38,87	10,88	36,000	17,500	18,500	5,354	4,395	18,500	0,912
31.12.2024 23	24,00	50,32	39,56	10,76	38,500	18,010	20,490	5,445	4,405	20,490	1,003
01.01.2025 23	24,00	50,66	38,97	11,69	33,500	18,310	15,190	5,578	4,507	15,190	0,823
02.01.2025 23	24,00	51,44	39,66	11,78	35,200	18,720	16,480	5,568	4,477	16,480	0,888
03.01.2025 23	24,00	49,43	37,98	11,45	32,200	16,350	15,850	5,180	4,283	15,850	0,806
04.01.2025 23	24,00	51,04	39,12	11,92	33,900	17,880	16,020	5,404	4,344	16,020	0,846
05.01.2025 23	24,00	45,98	36,59	9,39	36,500	18,350	18,150	5,629	4,660	18,150	0,837
06.01.2025 23	24,00	49,68	38,41	11,27	36,900	18,120	18,780	5,466	4,446	18,780	0,940
07.01.2025 23	24,00	50,09	38,31	11,78	32,600	17,460	15,140	5,374	4,405	15,140	0,808
08.01.2025 23	24,00	51,44	39,79	11,65	36,600	17,980	18,620	5,415	4,375	18,620	0,968
09.01.2025 23	24,00	49,18	38,30	10,88	34,800	18,370	16,430	5,557	4,517	16,430	0,841
10.01.2025 23	24,00	50,69	38,82	11,87	33,900	18,050	15,850	5,415	4,436	15,850	0,851
11.01.2025 23	24,00	50,52	38,84	11,68	34,200	18,140	16,060	5,486	4,477	16,060	0,854
12.01.2025 23	24,00	51,47	39,99	11,48	36,500	19,010	17,490	5,608	4,517	17,490	0,937
13.01.2025 23	24,00	49,47	38,73	10,74	36,000	18,440	17,560	5,578	4,517	17,560	0,887
14.01.2025 23	24,00	50,59	39,71	10,88	37,800	20,050	17,750	5,710	4,599	17,750	0,934
15.01.2025 23	24,00	49,24	39,11	10,13	39,800	21,230	18,570	5,955	4,895	18,570	0,935
16.01.2025 23	24,00	49,71	39,17	10,54	37,700	19,430	18,270	6,353	5,415	18,270	0,930
17.01.2025 23	24,00	49,37	37,39	11,98	28,100	12,750	15,350	6,353	6,016	15,350	0,757
18.01.2025 23	24,00	50,56	37,87	12,69	28,800	12,540	16,260	6,190	5,874	16,260	0,819
19.01.2025 23	24,00	49,13	38,26	10,87	32,100	12,270	19,830	6,118	5,802	19,830	0,903
Среднее	24,00	50,36	38,99	11,37	34,666	17,828	17,128	5,614	4,675	17,128	0,886
Итого	744,00				1087,700	556,720	530,980			530,980	27,478

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
20.12.2024	31465,325	2340,450
19.01.2025	31987,293	2367,928

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru