

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 66

Номер прибора: 1402293

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	67,83	49,99	17,84	171,761	168,795	2,966	7,128	6,475	3,057	3,004
23.03.2025 23	24,00	67,71	49,85	17,86	170,890	167,915	2,975	6,893	6,230	3,051	2,998
24.03.2025 23	21,23	66,86	49,28	17,58	146,099	143,170	2,929	7,107	6,455	2,577	2,548
25.03.2025 23	24,00	62,15	44,93	17,22	130,267	127,772	2,495	7,607	7,036	2,349	2,309
26.03.2025 23	24,00	65,90	49,23	16,67	169,693	166,580	3,113	7,301	6,659	2,826	2,775
27.03.2025 23	24,00	56,73	41,73	15,00	101,727	99,792	1,935	7,933	7,413	1,854	1,821
28.03.2025 23	24,00	55,40	39,98	15,42	79,308	78,030	1,278	8,117	7,638	1,379	1,351
29.03.2025 23	24,00	42,01	29,87	12,14	41,729	40,916	0,813	8,372	7,974	0,640	0,623
30.03.2025 23	24,00	45,45	35,50	9,95	75,345	73,758	1,588	7,954	7,495	1,087	1,065
31.03.2025 23	24,00	62,70	47,77	14,93	176,964	173,416	3,548	7,230	6,547	2,641	2,588
01.04.2025 23	24,00	62,95	48,30	14,65	179,398	175,948	3,450	7,322	6,638	2,624	2,574
02.04.2025 23	24,00	57,13	42,58	14,55	122,052	119,553	2,499	7,719	7,169	1,824	1,791
03.04.2025 23	24,00	59,16	44,29	14,87	145,323	142,174	3,149	7,689	7,107	2,158	2,111
04.04.2025 23	24,00	60,91	44,71	16,20	142,633	139,572	3,061	7,505	6,924	2,307	2,259
05.04.2025 23	24,00	61,41	44,87	16,54	141,121	138,077	3,044	7,505	6,924	2,332	2,282
06.04.2025 23	24,00	61,29	44,57	16,72	137,788	134,825	2,963	7,505	6,934	2,302	2,253
07.04.2025 23	23,98	60,50	44,40	16,10	137,355	134,340	3,015	7,566	7,005	2,208	2,160
08.04.2025 23	24,00	60,84	44,17	16,67	135,659	132,668	2,991	7,475	6,914	2,257	2,208
09.04.2025 23	24,00	61,76	44,97	16,79	147,081	143,908	3,173	7,332	6,730	2,466	2,413
10.04.2025 23	24,00	63,29	46,19	17,10	153,544	150,372	3,172	7,271	6,649	2,623	2,568
11.04.2025 23	24,00	62,30	45,71	16,59	153,625	150,501	3,123	7,169	6,557	2,547	2,495
12.04.2025 23	24,00	62,67	45,55	17,12	152,613	149,423	3,190	7,220	6,608	2,611	2,556
13.04.2025 23	24,00	62,99	45,76	17,23	152,193	149,013	3,180	7,169	6,557	2,620	2,564
14.04.2025 23	24,00	62,63	45,85	16,78	154,089	150,789	3,301	7,199	6,577	2,582	2,526
15.04.2025 23	24,00	48,17	39,71	8,46	58,330	57,223	1,106	3,630	5,853	0,966	0,946
16.04.2025 23	24,00	28,84	28,05	0,79	0,000	0,000	0,000	1,213	5,272	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	27,13	26,94	0,19	0,000	0,000	0,000	1,122	5,160	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	26,54	26,45	0,09	0,000	0,000	0,000	1,101	5,201	0,000	0,000
19.04.2025 23	24,00	26,39	26,31	0,08	0,000	0,000	0,000	1,101	5,058	0,000	0,000
20.04.2025 23	24,00	26,15	26,06	0,09	0,000	0,000	0,000	1,142	5,231	0,000	0,000
Среднее	23,91	54,53	41,45	13,07	112,553	110,284	2,269	6,287	6,566	1,863	1,826
Итого	717,22				3376,585	3308,529	68,056			55,888	54,789

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	1694,478	393,744	-1300,938
20.04.2025	1750,366	448,532	-1232,882

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru