

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 1

Номер прибора: 1409799

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	57,13	42,94	14,18	120,650	120,937	-0,286	0,588	0,539	1,709	1,715
23.03.2025 23	24,00	56,92	42,84	14,08	119,974	120,149	-0,175	0,588	0,539	1,687	1,692
24.03.2025 23	24,00	57,52	43,36	14,16	122,005	122,303	-0,298	0,588	0,539	1,726	1,732
25.03.2025 23	24,00	57,83	43,70	14,13	123,068	123,277	-0,209	0,588	0,539	1,737	1,742
26.03.2025 23	24,00	56,89	43,43	13,46	122,634	122,696	-0,062	0,588	0,539	1,648	1,651
27.03.2025 23	24,00	57,41	44,31	13,17	121,216	120,866	0,350	0,588	0,539	1,596	1,592
28.03.2025 23	24,00	45,04	41,13	12,92	67,952	67,862	0,089	0,588	0,539	0,877	0,877
29.03.2025 23	24,00	25,11	27,75	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	23,81	23,66	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	45,60	36,00	13,96	80,944	80,277	0,667	0,588	0,539	1,157	1,121
01.04.2025 23	24,00	60,14	45,85	14,29	124,887	125,244	-0,357	0,588	0,539	1,783	1,790
02.04.2025 23	24,00	41,18	38,28	12,08	52,727	52,920	-0,194	0,588	0,539	0,637	0,639
03.04.2025 23	24,00	58,93	45,08	13,84	128,993	129,937	-0,944	0,588	0,539	1,784	1,798
04.04.2025 23	24,00	60,69	46,41	14,26	127,213	128,086	-0,872	0,588	0,539	1,813	1,827
05.04.2025 23	24,00	61,20	46,39	14,81	125,508	126,206	-0,698	0,588	0,539	1,857	1,869
06.04.2025 23	24,00	60,30	45,89	14,40	125,468	126,134	-0,666	0,588	0,539	1,805	1,816
07.04.2025 23	24,00	48,24	42,06	13,59	78,933	79,242	-0,309	0,581	0,533	1,071	1,077
08.04.2025 23	24,00	59,23	44,87	14,35	126,225	127,178	-0,954	0,581	0,533	1,810	1,825
09.04.2025 23	24,00	62,75	46,42	16,30	121,477	122,641	-1,165	0,575	0,527	1,979	1,999
10.04.2025 23	24,00	62,82	46,46	16,34	119,998	121,055	-1,057	0,588	0,539	1,959	1,978
11.04.2025 23	24,00	60,07	45,07	15,00	121,156	122,017	-0,862	0,569	0,522	1,815	1,830
12.04.2025 23	24,00	59,09	44,15	14,93	120,136	121,074	-0,938	0,575	0,527	1,792	1,808
13.04.2025 23	24,00	59,83	44,22	15,61	118,418	119,189	-0,771	0,588	0,539	1,846	1,861
14.04.2025 23	24,00	59,92	44,82	15,09	121,560	122,229	-0,669	0,588	0,539	1,832	1,844
15.04.2025 23	24,00	39,91	35,52	13,89	46,564	46,865	-0,300	0,588	0,539	0,646	0,651
16.04.2025 23	24,00	25,52	24,32	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	24,92	23,75	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	51,41	40,69	12,18	93,989	94,385	-0,396	0,586	0,537	1,354	1,360
Итого	648,00				2537,706	2548,385	-10,679			36,567	36,733

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-31638,865	1709,627
20.04.2025	-31649,545	1746,194

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru