

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 3

Номер прибора: 00269100

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	55,51	35,33	20,18	92,960	92,960	0,000	0,72	0,68	1,873	1,876
23.03.2025 23	24,00	0,00	55,45	35,26	20,19	92,310	92,310	0,000	0,74	0,71	1,861	1,864
24.03.2025 23	24,00	0,00	56,07	35,78	20,29	94,930	94,930	0,000	0,72	0,68	1,923	1,926
25.03.2025 23	24,00	0,00	56,33	36,19	20,14	95,890	95,890	0,000	0,71	0,66	1,930	1,931
26.03.2025 23	24,00	0,00	55,46	36,03	19,43	95,120	95,120	0,000	0,72	0,68	1,845	1,848
27.03.2025 23	24,00	0,00	56,49	37,07	19,42	97,930	97,930	0,000	0,73	0,68	1,899	1,902
28.03.2025 23	24,00	0,00	54,58	36,85	17,73	56,260	56,130	0,130	0,62	0,60	1,015	0,995
29.03.2025 23	24,00	0,00	23,44	25,04	-1,60	5,510	4,900	0,610	0,48	0,49	0,000	-0,008
30.03.2025 23	24,00	0,00	22,90	23,79	-0,89	5,080	4,520	0,560	0,52	0,53	0,000	-0,004
31.03.2025 23	24,00	0,00	54,89	35,13	19,76	64,270	64,090	0,180	0,65	0,62	1,271	1,266
01.04.2025 23	24,00	0,00	58,76	37,93	20,83	97,060	97,060	0,000	0,70	0,66	2,018	2,022
02.04.2025 23	24,00	0,00	52,09	35,72	16,37	45,280	45,160	0,120	0,59	0,57	0,757	0,739
03.04.2025 23	24,00	0,00	57,54	37,75	19,79	101,460	101,460	0,000	0,72	0,67	2,004	2,008
04.04.2025 23	24,00	0,00	59,18	38,25	20,93	99,360	99,360	0,000	0,72	0,67	2,076	2,080
05.04.2025 23	24,00	0,00	59,52	38,02	21,50	97,410	97,410	0,000	0,72	0,68	2,090	2,094
06.04.2025 23	24,00	0,00	58,73	37,67	21,06	97,540	97,540	0,000	0,72	0,68	2,051	2,054
07.04.2025 23	24,00	0,00	56,08	36,69	19,39	64,480	64,460	0,020	0,64	0,61	1,262	1,250
08.04.2025 23	24,00	0,00	57,82	37,25	20,57	99,210	99,210	0,000	0,71	0,67	2,036	2,041
09.04.2025 23	24,00	0,00	60,94	37,56	23,38	94,620	94,620	0,000	0,75	0,71	2,211	2,212
10.04.2025 23	24,00	0,00	60,81	37,26	23,55	93,260	93,260	0,000	0,74	0,70	2,192	2,196
11.04.2025 23	24,00	0,00	58,41	36,54	21,87	94,610	94,610	0,000	0,75	0,71	2,068	2,069
12.04.2025 23	24,00	0,00	57,47	35,92	21,55	93,590	93,590	0,000	0,75	0,71	2,013	2,017
13.04.2025 23	24,00	0,00	58,14	35,87	22,27	91,240	91,240	0,000	0,74	0,71	2,027	2,032
14.04.2025 23	24,00	0,00	58,33	36,57	21,76	94,380	94,380	0,000	0,75	0,71	2,052	2,054
15.04.2025 23	24,00	0,00	53,60	35,65	17,95	40,570	40,480	0,090	0,50	0,49	0,746	0,727
16.04.2025 23	24,00	0,00	21,80	22,85	-1,05	2,440	2,260	0,180	0,26	0,26	0,000	-0,002
17.04.2025 23	24,00	0,00	21,14	19,59	1,55	0,000	0,000	0,000	0,19	0,19	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	51,91	34,58	17,33	74,325	74,255	0,070	0,65	0,62	1,527	1,526
Итого	648,00	0,00				2006,770	2004,880	1,890			41,220	41,189

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	22969,610	22911,060	479,798	6896,00	1,00
20.04.2025	24976,380	24915,940	521,018	7544,00	1,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru