

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МБУК "ТЮЗ"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 18

Номер прибора: 1412929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,63	49,94	5,69	110,846	110,501	0,344	0,600	0,550	0,631	0,629
23.03.2025 23	24,00	55,60	49,94	5,67	110,078	109,780	0,298	0,600	0,550	0,624	0,622
24.03.2025 23	24,00	38,99	36,36	5,78	37,763	37,669	0,094	0,600	0,550	0,218	0,218
25.03.2025 23	24,00	33,85	31,05	7,00	35,603	35,688	-0,086	0,600	0,550	0,249	0,250
26.03.2025 23	24,00	44,42	40,80	5,49	59,561	59,734	-0,173	0,600	0,550	0,327	0,328
27.03.2025 23	24,00	30,50	28,55	9,12	11,159	11,244	-0,086	0,600	0,550	0,102	0,103
28.03.2025 23	24,00	22,54	23,12	-3,28	2,275	2,253	0,022	0,600	0,550	-0,007	-0,007
29.03.2025 23	24,00	21,92	23,33	-1,42	6,797	6,744	0,052	0,600	0,550	-0,010	-0,010
30.03.2025 23	24,00	21,52	22,20	-0,67	6,399	6,387	0,012	0,600	0,550	-0,004	-0,004
31.03.2025 23	24,00	42,99	39,25	5,09	78,845	79,333	-0,488	0,600	0,550	0,401	0,404
01.04.2025 23	24,00	47,23	43,43	5,53	62,580	62,957	-0,376	0,600	0,550	0,346	0,348
02.04.2025 23	24,00	23,21	22,56	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
03.04.2025 23	24,00	22,23	21,67	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
04.04.2025 23	24,00	46,20	41,53	6,98	68,315	68,863	-0,549	0,600	0,550	0,477	0,481
05.04.2025 23	24,00	59,19	53,23	5,95	105,333	106,147	-0,814	0,600	0,550	0,627	0,632
06.04.2025 23	24,00	57,34	51,86	5,46	105,778	106,602	-0,823	0,600	0,550	0,577	0,582
07.04.2025 23	24,00	38,49	35,91	5,28	32,518	32,778	-0,260	0,600	0,550	0,172	0,173
08.04.2025 23	23,98	23,49	22,73	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
09.04.2025 23	24,00	47,27	42,02	8,02	65,722	66,094	-0,372	0,600	0,550	0,527	0,530
10.04.2025 23	24,00	50,63	45,87	6,68	63,468	63,763	-0,295	0,600	0,550	0,424	0,426
11.04.2025 23	24,00	38,16	31,72	8,39	24,293	24,587	-0,295	0,600	0,550	0,201	0,206
12.04.2025 23	24,00	44,99	34,97	7,34	44,646	44,992	-0,346	0,600	0,550	0,328	0,330
13.04.2025 23	24,00	58,12	52,02	6,10	106,090	106,880	-0,789	0,600	0,550	0,647	0,652
14.04.2025 23	24,00	39,58	36,64	6,09	36,819	37,067	-0,248	0,600	0,550	0,224	0,226
15.04.2025 23	24,00	22,75	25,32	-4,56	5,887	5,810	0,077	0,600	0,550	-0,027	-0,026
16.04.2025 23	24,00	20,44	21,33	-0,87	9,784	9,662	0,122	0,600	0,550	-0,008	-0,008
17.04.2025 23	24,00	19,78	20,41	-0,63	11,243	11,122	0,122	0,600	0,550	-0,007	-0,007
Среднее	24,00	38,04	35,10	3,86	44,511	44,691	-0,180	0,600	0,550	0,261	0,262
Итого	647,98				1201,801	1206,657	-4,856			7,039	7,076

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	1,546	164,814
20.04.2025	-3,310	171,853

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru