

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 22

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11798

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	57,22	37,71	19,50	81,692	80,763	0,929	6,000	5,500	1,584	1,575
21.01.2025 23	24,00	57,94	37,49	20,45	78,103	77,078	1,025	6,000	5,500	1,595	1,576
22.01.2025 23	24,00	56,51	37,34	19,16	74,602	72,820	1,782	6,000	5,500	1,446	1,395
23.01.2025 23	24,00	56,64	37,76	18,87	78,933	78,107	0,826	6,000	5,500	1,487	1,474
24.01.2025 23	24,00	58,03	38,55	19,49	81,291	79,739	1,552	6,000	5,500	1,586	1,554
25.01.2025 23	24,00	57,11	38,66	18,45	82,266	80,892	1,373	6,000	5,500	1,520	1,492
26.01.2025 23	24,00	57,70	38,19	19,51	79,230	78,148	1,083	6,000	5,500	1,538	1,524
27.01.2025 23	24,00	58,48	38,52	19,95	80,139	79,042	1,097	6,000	5,500	1,593	1,577
28.01.2025 23	24,00	59,78	39,23	20,55	81,907	80,940	0,967	6,000	5,500	1,676	1,663
29.01.2025 23	24,00	59,04	38,88	20,16	81,117	80,146	0,971	6,000	5,500	1,633	1,616
30.01.2025 23	24,00	57,06	38,02	19,04	80,793	79,831	0,962	6,000	5,500	1,533	1,520
31.01.2025 23	24,00	57,14	38,04	19,10	80,723	79,630	1,093	6,000	5,500	1,542	1,521
01.02.2025 23	24,00	55,75	37,66	18,10	81,213	80,248	0,965	6,000	5,500	1,467	1,452
02.02.2025 23	24,00	55,61	37,49	18,12	80,297	79,276	1,021	6,000	5,500	1,451	1,436
03.02.2025 23	24,00	55,70	37,47	18,24	80,466	79,498	0,968	6,000	5,500	1,465	1,450
04.02.2025 23	24,00	60,14	38,85	21,29	79,791	78,834	0,957	6,000	5,500	1,690	1,678
05.02.2025 23	24,00	57,25	37,52	19,72	80,171	79,214	0,957	6,000	5,500	1,578	1,562
06.02.2025 23	24,00	57,82	37,38	20,44	77,987	77,018	0,970	6,000	5,500	1,606	1,574
07.02.2025 23	24,00	59,91	38,12	21,79	79,859	78,898	0,961	6,000	5,500	1,737	1,719
08.02.2025 23	24,00	61,39	38,53	22,86	79,675	78,729	0,946	6,000	5,500	1,817	1,800
09.02.2025 23	24,00	60,51	38,48	22,03	80,814	79,854	0,960	6,000	5,500	1,776	1,759
10.02.2025 23	24,00	56,03	37,03	19,00	70,469	69,596	0,873	6,000	5,500	1,372	1,322
11.02.2025 23	24,00	57,37	38,03	19,34	86,214	85,195	1,019	6,000	5,500	1,662	1,648
12.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.02.2025 23	25,49	58,43	38,70	19,73	91,212	90,134	1,078	6,000	5,500	1,797	1,778
14.02.2025 23	24,00	56,22	37,91	18,31	86,037	85,006	1,031	6,000	5,500	1,572	1,556
15.02.2025 23	24,00	55,05	37,62	17,43	87,579	86,538	1,041	6,000	5,500	1,526	1,509
16.02.2025 23	24,00	54,47	37,05	17,42	86,029	84,989	1,040	6,000	5,500	1,494	1,480
17.02.2025 23	24,00	63,24	40,53	22,72	85,848	84,845	1,002	6,000	5,500	1,945	1,927
Среднее	23,22	57,77	38,10	19,67	81,231	77,414	1,016	5,793	5,310	1,541	1,522
Итого	673,49				2274,459	2245,009	29,450			44,689	44,141

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	29518,896	29321,102	502,459
17.02.2025	31793,355	31566,111	547,147

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru