

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 22

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11798

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	62,80	40,07	22,74	85,598	84,533	1,065	6,000	5,500	1,943	1,922
19.02.2025 23	24,00	62,10	39,68	22,42	85,576	84,579	0,996	6,000	5,500	1,916	1,896
20.02.2025 23	24,00	64,00	40,30	23,70	85,506	84,527	0,979	6,000	5,500	2,022	2,003
21.02.2025 23	24,00	63,69	39,85	23,83	85,766	84,796	0,970	6,000	5,500	2,042	2,021
22.02.2025 23	24,00	65,29	40,23	25,06	85,259	84,311	0,948	6,000	5,500	2,133	2,112
23.02.2025 23	24,00	65,27	40,14	25,12	85,282	84,341	0,941	6,000	5,500	2,138	2,119
24.02.2025 23	24,00	64,74	40,29	24,45	85,589	84,648	0,941	6,000	5,500	2,092	2,070
25.02.2025 23	24,00	63,23	39,65	23,58	72,706	72,091	0,614	6,000	5,500	1,758	1,700
26.02.2025 23	24,00	66,57	40,99	25,58	83,308	81,491	1,817	6,000	5,500	2,128	2,084
27.02.2025 23	24,00	64,31	40,17	24,14	85,568	84,560	1,008	6,000	5,500	2,066	2,041
28.02.2025 23	24,00	62,87	39,71	23,16	85,087	84,078	1,009	6,000	5,500	1,971	1,947
01.03.2025 23	24,00	63,21	40,07	23,14	85,050	84,039	1,011	6,000	5,500	1,967	1,945
02.03.2025 23	24,00	60,23	39,03	21,19	85,145	84,107	1,038	6,000	5,500	1,803	1,783
03.03.2025 23	24,00	56,59	37,57	19,02	85,296	84,225	1,071	6,000	5,500	1,616	1,602
04.03.2025 23	24,00	56,52	37,53	18,98	85,261	84,194	1,067	6,000	5,500	1,616	1,598
05.03.2025 23	24,00	56,34	37,63	18,71	85,314	84,239	1,074	6,000	5,500	1,597	1,576
06.03.2025 23	24,00	55,03	37,24	17,79	85,510	84,426	1,084	6,000	5,500	1,521	1,502
07.03.2025 23	24,00	54,61	37,42	17,19	86,803	85,705	1,098	6,000	5,500	1,490	1,473
08.03.2025 23	24,00	55,28	37,75	17,52	86,427	85,325	1,101	6,000	5,500	1,509	1,495
09.03.2025 23	24,00	56,13	38,55	17,58	87,090	85,977	1,113	6,000	5,500	1,531	1,512
10.03.2025 23	24,00	55,63	38,56	17,07	88,279	87,167	1,112	6,000	5,500	1,503	1,488
11.03.2025 23	24,00	54,81	38,23	16,58	88,435	87,267	1,167	6,000	5,500	1,462	1,446
12.03.2025 23	24,00	55,54	38,55	16,99	87,530	86,410	1,120	6,000	5,500	1,483	1,468
13.03.2025 23	24,00	49,73	36,27	13,46	47,172	46,501	0,671	6,000	5,500	0,666	0,626
14.03.2025 23	24,00	49,31	36,23	13,08	41,688	41,061	0,627	6,000	5,500	0,553	0,537
15.03.2025 23	24,00	48,26	35,45	12,81	48,379	47,688	0,691	6,000	5,500	0,664	0,611
16.03.2025 23	24,00	39,16	33,21	5,95	10,441	10,219	0,222	6,000	5,500	0,093	0,061
17.03.2025 23	24,00	51,67	36,84	14,83	57,476	56,740	0,736	6,000	5,500	0,828	0,841
18.03.2025 23	24,00	58,36	42,07	16,29	101,804	100,607	1,196	6,000	5,500	1,665	1,639
19.03.2025 23	24,00	56,42	39,96	16,46	87,305	86,237	1,068	6,000	5,500	1,492	1,420
20.03.2025 23	24,00	58,47	40,05	18,42	91,547	90,409	1,138	6,000	5,500	1,685	1,665
21.03.2025 23	24,00	56,65	39,22	17,43	85,850	84,776	1,074	6,000	5,500	1,531	1,477
Среднее	24,00	57,90	38,70	19,20	79,158	78,165	0,993	6,000	5,500	1,578	1,553
Итого	768,00				2533,044	2501,277	31,767			50,483	49,683

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	31793,355	31566,111	547,147
21.03.2025	34326,399	34067,388	597,631

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru